

**Заказчик:**

Администрация Вихоревского  
городского поселения  
Глава Вихоревского муниципального  
образования

\_\_\_\_\_ / Дружинин Н.Ю. /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Исполнитель:**

Индивидуальный  
предприниматель Фролов Илья  
Евгеньевич

\_\_\_\_\_ / Фролов И.Е. /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Схема водоотведения Вихоревского городского поселения  
Братского района Иркутской области  
(ПРИЛОЖЕНИЯ)**

**Иркутск, 2017**

# **СОСТАВ ПРИЛОЖЕНИЙ**

## **1. Техническое задание**

## **2. Графические схемы водоотведения Вихоревского МО**

2.1. Существующая схема водоотведения

2.2. Перспективная схема водоотведения

## **3. Характеристики участков сети водоотведения**

3.1. Характеристики существующих участков сети водоотведения

3.2. Характеристики перспективных участков сети водоотведения

## **4. Расчётные расходы стоков в сетях водоотведения**

4.1. Жилые абоненты

4.2. Нежилые абоненты

4.3. Перспективные жилые абоненты

4.4. Перспективные нежилые абоненты

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
к договору № СК-20/17 от 03.10.2017  
на выполнение работы

**“Актуализация схемы водоотведения Вихоревского городского поселения  
Братского района Иркутской области”**

**1. Цель работы**

1.1. Целью выполнения работы по актуализации схемы водоотведения Вихоревского городского поселения Братского района Иркутской области (далее – схема водоотведения) является получение данных о существующем положении в сфере водоотведения Вихоревского городского поселения Братского района Иркутской области и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности водоотведения посёлка наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

**2. Требования к выполнению работы**

2.1. Актуализация схемы водоотведения должна осуществляться в соответствии с положениями:

1. действующей схемы водоотведения муниципального образования;
2. Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
4. иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы сферы водоотведения;
5. генерального плана развития муниципального образования.

**3. Основные этапы выполнения работы**

3.1. Работа по актуализации схемы водоотведения состоит из следующих этапов:

1. Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком.
2. Выполнение расчётов и подготовка основных выводов.
3. Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных выводов.
4. Составление отчётной документации.

**4. Требования к составу схемы водоотведения**

4.1. Актуализированная схема водоотведения должна состоять из следующих разделов:

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения;
3. Прогноз объёма сточных вод;
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;
7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

**5. Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю**

5.1. Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходную информацию:

1. Перечень элементов территориального деления муниципального образования (далее – Элементы территориального деления);
2. Перечень производственных зон, расположенных на территории муниципального образования;
3. Перечень организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, с указанием Элементов территориального деления, в которых данные организации осуществляют деятельность по водоотведению;
4. Перечень существующих и запланированных к строительству объектов водоотведения по каждому Элементу территориального деления (далее – Объекты): канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений, с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования;
5. План-схема муниципального образования с указанием местоположения существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных к ним потребителей (существующих и перспективных);
6. Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей водоотведения;
7. Существующие и перспективные значения сточных вод;
8. Принципиальные схемы Объектов и схемы поступления сточных вод на Объекты;
9. Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов;
10. Данные о способах учёта поступления сточных вод, принимаемой Объектами;
11. Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей водоотведения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного на ремонтно-восстановительные работы;
12. Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Объектов и сетей водоотведения за последние 5 лет;
13. Исполнительные схемы сетей водоотведения по каждому Элементу территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, с обозначением названий колодцев;
14. Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и регулирующей арматуры на сетях водоотведения;
15. Информация о типах и строительных особенностях камер на сетях водоотведения;
16. Информация о фактических гидравлических режимах сетей водоотведения;
17. Информация о процедурах диагностики состояния сетей водоотведения и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
18. Значения фактических потерь сточных вод в сетях водоотведения за последние 5 лет;
19. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта сточных вод, поступающих в сети водоотведения от потребителей, и сведения о планируемой установке приборов учёта воды;
20. Информация о работе диспетчерских служб организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, и используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи;
21. Сведения о наличии защиты напорных участков сетей водоотведения от превышения давления;
22. Информации о наличии бесхозных Объектов и сетей водоотведения;
23. Перечень существующих и перспективных абонентов сточных вод, сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, материала зданий, числа единиц водоотведения и т.д.) и расчётных значений поступления сточных вод в сети водоотведения;
24. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по Элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2030 г.;

25. Значения поступления сточных вод по каждому Элементу территориального деления за последние 5 лет;
26. Действующие тарифы и нормативы водоотведения по каждому Элементу территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет;
27. Структура годовых затрат организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, на осуществление деятельности по водоотведению муниципального образования за последние 5 лет;
28. Данные о потреблении энергоресурсов организациями, обеспечивающими водоотведение в муниципальном образовании, на осуществление деятельности по водоотведению муниципального образования за последние 5 лет;
29. Информация о наличии платы за подключение к системе водоотведения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
30. Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному водоотведению (перечень причин, приводящих к снижению качества и надёжности водоотведения);
31. Действующую Схему водоотведения муниципального образования;
32. Генеральный план развития муниципального образования (графические и текстовые материалы);
33. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
34. Инвестиционные программы муниципального образования и организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, и другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, связанных с функционированием и развитием систем водоотведения муниципального образования;
35. Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы.

## **6. Результаты выполненной работы**

### **6.1. После завершения работы Исполнитель передаёт Заказчику:**

1. Текстовые материалы актуализированной схемы водоотведения (на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf);
2. Финансовые документы (акт сдачи-приёмки выполненных работ (2 экз.), счёт на оплату, счёт-фактуру).

# Приложение 2.1 Существующая схема водоотведения г. Вихоревка



# Приложение 2.2 Перспективная схема водоотведения г. Вихоревка



**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
<b>Сеть КНС-РЖД</b>						<b>2305</b>
КНС-РЖД	#75		непр	219	сталь	9.7
#75	#78		непр	219	сталь	23.1
#78	#84		непр	219	сталь	72.1
#84	#87		непр	219	сталь	49.1
#84	#90		непр	219	сталь	50.7
#90	#93		непр	219	сталь	60.7
#93	#96		непр	219	сталь	22.3
#96	#12682		непр	219	сталь	20.1
#12682	#15990		непр	219	сталь	158.4
#15990	Эксплуатационное локом.депо		непр	108	сталь	17.2
#15990	#15985		непр	219	сталь	86.6
#15985	Эксплуатационное локом.депо		непр	108	сталь	10.1
#15985	#15980		непр	219	сталь	57.4
#15980	Эксплуатационное локом.депо		непр	108	сталь	12.7
#15980	#15975		непр	219	сталь	49.1
#15975	Эксплуатационное локом.депо		непр	108	сталь	28.8
#15975	#15955		непр	219	сталь	95.7
#15955	#15959		непр	108	сталь	21.6
#15959	Мотор-вагонное депо		непр	108	сталь	8.5
#15959	Мотор-вагонное депо		непр	108	сталь	67.7
#15955	#16003		непр	159	сталь	72.9
#16003	#15950		непр	159	сталь	49.7
#15950	СБК ТЧЭ-9		непр	108	сталь	9.2
#15950	#15964		непр	159	сталь	35.4
#15964	СБК ТЧЭ-9		непр	108	сталь	8.8
#15964	#15970		непр	159	сталь	26.7
#15970	Столовая ТЧЭ-9		непр	108	сталь	8.5
#15970	Столовая ТЧЭ-9		непр	108	сталь	50.7
#96	#12685		непр	219	сталь	50.6
#12685	#105		непр	219	сталь	44.6
#105	#12689		непр	219	сталь	48.5
#12689	#12692		непр	219	сталь	48.3
#12692	#15998		непр	219	сталь	42.8
#15998	#16116		непр	108	сталь	87.2
#16116	Кот. №7		непр	108	сталь	52.8
#16116	#16114		непр	219	сталь	247.4
#16114	Топливный склад		непр	108	сталь	5.0
#16114	#16109		непр	219	сталь	315.3
#16109	#16018		непр	159	сталь	22.8

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#16018	Гаражи автобазы		непр	108	сталь	5.3
#16018	#16013		непр	159	сталь	55.3
#16013	Гаражи автобазы		непр	108	сталь	5.6
#16109	#16023		непр	159	сталь	48.1
#16023	Склад ОМТО		непр	108	сталь	6.5
#16023	Склад ОМТО		непр	108	сталь	35.9
<b>Сеть Водозабор-дренаж</b>						<b>808</b>
Фильтры \п поглатители	КК1		непр	159	чугун	2.1
КК1	Фильтр поглатитель-1		непр	159	чугун	5.7
КК1	КК2		непр	219	чугун	16.8
КК2	Резервуар-2		непр	219	чугун	9.3
КК2	Резервуар-1		непр	219	чугун	10.8
КК2	КК3		непр	219	чугун	6.0
КК3	Резервуар-2		непр	530	чугун	10.1
КК3	Резервуар-1		непр	530	чугун	10.1
КК3	КК4		непр	530	чугун	10.4
КК4	КК-5		непр	630	чугун	11.6
КК-5	КК-6		непр	630	чугун	28.8
КК-6	КК-7		непр	630	чугун	10.7
КК-7	КК-8		непр	630	чугун	13.4
КК-8	КК-9		непр	630	чугун	22.4
КК-9	КК-10		непр	630	чугун	34.6
КК-10	КК-11		непр	630	чугун	26.0
КК-11	КК-12		непр	630	чугун	29.6
КК-12	Главный корпус		непр	325	чугун	5.8
КК-11	КК-13		непр	630	чугун	25.6
КК-13	Главный корпус		непр	630	чугун	11.4
КК-13	КК-14		непр	219	чугун	47.2
КК-14	КК-15		непр	219	чугун	15.3
КК-15	Котельная Водозабора		непр	219	чугун	13.7
КК-10	#11608		непр	630	чугун	430.4
<b>Сеть Водозабор</b>						<b>157</b>
Выгребная яма	кк5		непр	160	чугун	3.3
кк5	кк6		непр	160	чугун	25.9
кк6	кк7		непр	160	чугун	27.3
кк7	Котельная Водозабора		непр	160	чугун	12.4
кк5	кк3		непр	160	чугун	13.4
кк3	кк4		непр	160	чугун	17.4
кк4	Хлораторная		непр	160	чугун	4.5
кк3	кк2		непр	160	чугун	16.4
кк2	кк1		непр	160	чугун	31.5

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
кк1	Главный корпус		непр	160	чугун	5.2
<b>Сеть КНС-5</b>						<b>8191</b>
КНС-5	ЛИУ-27		непр	159	сталь	859.7
КНС-5	#13603		непр	325	сталь	66.9
#13603	#16071		непр	325	сталь	395.0
#16071	#16032		непр	219	сталь	397.5
#16032	#16039		непр	159	сталь	150.4
#16039	ЭЧ-8		непр	108	сталь	10.9
#16039	РРУ		непр	108	сталь	36.7
#16032	КК		непр	159	сталь	373.1
КК	Восст.поезд		непр	108	сталь	10.1
#16071	#10029		непр	325	сталь	106.1
#10029	#16089		непр	325	сталь	185.5
#16089	Дом отдыха		непр	108	сталь	13.8
#16089	#16188		непр	325	сталь	83.9
#16188	#16185		непр	108	сталь	15.6
#16185	#16182		непр	108	сталь	10.6
#16182	#16179		непр	108	сталь	12.0
#16179	#16176		непр	108	сталь	27.8
#16176	#16173		непр	108	сталь	14.6
#16173	#16170		непр	108	сталь	11.8
#16170	"Сосновые родники"		непр	108	сталь	1.8
#16170	#16166		непр	108	сталь	61.7
#16166	"Сосновые родники"		непр	108	сталь	5.5
#16188	#13723		непр	325	сталь	201.5
#13723	КК		непр	108	сталь	42.5
КК	КК		непр	108	сталь	29.9
КК	КК		непр	108	сталь	28.4
КК	ФГП		непр	108	сталь	5.7
КК	М-н "Динар"		непр	108	сталь	6.0
КК	КК		непр	108	сталь	27.7
КК	КК		непр	108	сталь	60.2
КК	КК		непр	108	сталь	20.9
КК	БЭСК		непр	108	сталь	8.0
#13723	Отб-кол		непр	500	ж/б	20.8
Отб-кол	#5549		непр	219	сталь	68.2
#5549	"Альянс"		непр	108	сталь	4.9
#5549	#5544		непр	219	сталь	120.7
#5544	#5559		непр	159	сталь	24.6
#5559	Дз/133		непр	108	сталь	5.3
#5559	#5564		непр	159	сталь	26.9
#5564	Дз/133		непр	108	сталь	5.1
#5564	#8047		непр	159	сталь	32.6
#8047	Дз/133		непр	108	сталь	4.9
#5544	#5536		непр	159	сталь	59.0
#5536	Г/10а		непр	108	сталь	11.0
#5536	#5540		непр	159	сталь	33.5

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5540	Г/10а		непр	108	сталь	11.3
#5540	#8043		непр	159	сталь	33.3
#8043	Г/10а		непр	108	сталь	11.1
Отб-кол	#13714		надз	159	сталь	255.7
#13714	#10143		непр	159	сталь	428.5
#10143	КНС-3		непр	159	сталь	284.2
Отб-кол	#5572		непр	500	ж/б	55.7
#5572	Г/12		непр	108	сталь	9.2
#5572	#5585		непр	500	ж/б	36.9
#5585	Г/12		непр	108	сталь	8.5
#5585	#5590		непр	500	ж/б	32.2
#5590	Г/12		непр	108	сталь	8.1
#5590	#5581		непр	500	ж/б	29.3
#5581	Г/12		непр	108	сталь	7.2
#5581	#5578		непр	400	сталь	19.4
#5578	#5531		непр	159	сталь	21.7
#5531	Г/10		непр	108	сталь	5.8
#5531	#5568		непр	159	сталь	31.5
#5568	Г/10		непр	108	сталь	5.8
#5568	#8045		непр	159	сталь	30.4
#8045	Г/10		непр	108	сталь	5.9
#5578	#5576		непр	219	сталь	48.5
#5576	#15602		непр	108	сталь	66.3
#15602	Г/19		непр	108	сталь	6.8
#5576	#5511		непр	219	сталь	16.2
#5511	Г/23		непр	108	сталь	7.7
#5511	#5523		непр	219	сталь	27.0
#5523	Г/23		непр	108	сталь	7.7
#5523	#5514		непр	219	сталь	25.8
#5514	Г/23		непр	108	сталь	7.5
#5514	#5519		непр	219	сталь	27.1
#5519	Г/23		непр	108	сталь	7.4
#5519	#8050		непр	219	сталь	23.9
#8050	Г/23		непр	108	сталь	7.5
#8050	#8055		непр	159	сталь	71.7
#8055	#8052		непр	159	сталь	41.8
#8052	Г/15		непр	108	сталь	7.2
#8052	#5507		непр	159	сталь	20.9
#5507	Г/15		непр	108	сталь	7.4
#5507	#5498		непр	159	сталь	22.0
#5498	Г/15		непр	108	сталь	7.5
#5498	#5503		непр	159	сталь	23.6
#5503	Г/15		непр	108	сталь	7.7
#5503	#5494		непр	159	сталь	21.8
#5494	Г/15		непр	108	сталь	7.8
#13723	Отб-кол		непр	325	сталь	209.5
Отб-кол	#5490		непр	219	полиэтилен	702.1
#5490	#10113		непр	325	сталь	64.9
#10113	#10122		непр	325	сталь	10.4
#10122	КНС-2		непр	219	полиэтилен	118.1

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
Отб-кол	Отб-кол		непр	325	сталь	4.6
Отб-кол	#13706		непр	325	сталь	201.5
#13706	КНС-2		непр	219	сталь	663.2
КНС-2	#13706		непр	219	сталь	666.3
<b>Сеть КНС-4 - КОС</b>						<b>903</b>
Приемный колодец	#11846		непр	530	сталь	389.2
#11846	#11850		непр	530	сталь	22.7
#11850	КНС-4		непр	530	сталь	491.4
<b>Сеть КНС-2</b>						<b>7634</b>
КНС-2	Общественное-2		непр	219	сталь	682.3
КНС-2	#15012		непр	325	сталь	25.2
#15012	#15017		непр	159	сталь	23.7
#15017	#15014		непр	159	сталь	30.8
#15014	#15010		непр	159	сталь	33.9
#15010	#5020		непр	108	сталь	15.3
#5020	Кухня		непр	108	сталь	4.5
#15010	КК		непр	159	сталь	35.9
КК	КК		непр	159	сталь	52.9
КК	КК		непр	159	сталь	6.4
КК	Больница		непр	108	сталь	7.4
КК	КК		непр	159	сталь	28.7
КК	Больница		непр	108	сталь	7.3
КК	КК		непр	159	сталь	12.5
КК	Больница		непр	108	сталь	5.2
КК	Больница		непр	108	сталь	7.3
КК	КК		непр	159	сталь	15.8
КК	Больница		непр	108	сталь	5.0
КК	КК		непр	159	сталь	12.3
КК	Хоз.К		непр	108	сталь	3.9
КК	КК		непр	159	сталь	29.3
КК	КК		непр	159	сталь	19.1
КК	Морг		непр	108	сталь	5.8
КК	#14997		непр	159	сталь	37.4
#14997	КК		непр	159	сталь	9.3
КК	Инф.К		непр	108	сталь	4.8
КК	КК		непр	159	сталь	37.2
КК	Инф.К		непр	108	сталь	5.1
#15012	#5029		непр	325	сталь	151.0
#5029	Г/7		непр	108	сталь	19.6
#5029	#5090		непр	325	сталь	88.8
#5090	#5265		непр	159	сталь	81.0
#5265	#8078		непр	159	сталь	66.7
#8078	Ле/41б		непр	108	сталь	32.0
#5265	#5097		непр	325	сталь	21.2
#5097	#5094		непр	159	сталь	14.0
#5094	ДС_Березка		непр	108	сталь	4.7
#5094	#8084		непр	159	сталь	18.7
#8084	ДС_Березка		непр	108	сталь	4.7

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5097	#8080		непр	159	сталь	53.4
#8080	#5261		непр	159	сталь	12.0
#5261	ДС_Березка		непр	108	сталь	4.6
#5261	#8082		непр	159	сталь	26.1
#8082	ДС_Березка		непр	108	сталь	4.6
#5090	#10136		непр	325	сталь	26.9
#10136	#5138		непр	219	сталь	48.0
#5138	#5155		непр	159	сталь	13.4
#5155	Пи/6		непр	108	сталь	8.4
#5155	Пи/8		непр	108	сталь	10.8
#5155	#5162		непр	159	сталь	17.2
#5162	Пи/6		непр	108	сталь	8.5
#5162	Пи/8		непр	108	сталь	10.9
#5138	#5230		непр	219	сталь	62.2
#5230	#5247		непр	159	сталь	13.5
#5247	Пи/10		непр	108	сталь	9.0
#5247	Пи/12		непр	108	сталь	10.8
#5247	#5254		непр	159	сталь	17.2
#5254	Пи/10		непр	108	сталь	9.4
#5254	Пи/12		непр	108	сталь	10.4
#5230	#5177		непр	219	сталь	66.0
#5177	#5217		непр	159	сталь	17.0
#5217	Пи/16		непр	108	сталь	9.2
#5217	Пи/14		непр	108	сталь	9.8
#5217	#5224		непр	159	сталь	14.2
#5224	Пи/16		непр	108	сталь	9.2
#5224	Пи/14		непр	108	сталь	9.7
#5177	#8076		непр	219	сталь	23.9
#8076	#5169		непр	159	сталь	123.0
#5169	СОШ№2		непр	108	сталь	10.8
#5169	#5174		непр	159	сталь	96.7
#5174	#8107		непр	159	сталь	28.9
#8107	СОШ№2		непр	108	сталь	5.6
#5174	#5346		непр	159	сталь	37.9
#5346	СОШ№2 (с)		непр	108	сталь	7.7
#5346	#8105		непр	159	сталь	23.0
#8105	СОШ№2		непр	108	сталь	7.7
#10136	#5106		непр	219	сталь	17.7
#5106	#5116		непр	219	сталь	27.7
#5116	Пи/2		непр	108	сталь	9.7
#5116	Пи/4		непр	108	сталь	9.9
#5116	#5123		непр	219	сталь	14.2
#5123	Пи/4		непр	108	сталь	9.8
#5123	Пи/2		непр	108	сталь	9.8
#5123	#5129		непр	219	сталь	53.5
#5129	Пи/3		непр	108	сталь	8.5
#5129	Пи/1		непр	108	сталь	9.8
#5129	#5108		непр	219	сталь	19.5
#5108	Пи/3		непр	108	сталь	7.3
#5108	Пи/1		непр	108	сталь	10.7

## Перечень существующих участков сетей водоотведения

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5108	#8061		непр	219	сталь	13.3
#8061	КК		непр	159	сталь	105.5
КК	Пож.часть		непр	108	сталь	3.5
Пож.часть	Г/13		непр	108	сталь	5.7
КК	КК		непр	159	сталь	24.3
КК	Пож.часть		непр	108	сталь	3.6
Пож.часть	Г/13		непр	108	сталь	5.6
#8061	#8069		непр	219	сталь	60.9
#8069	#5143		непр	159	сталь	12.7
#5143	Пи/5		непр	108	сталь	9.8
#5143	Пи/7		непр	108	сталь	10.1
#5143	#5148		непр	159	сталь	17.4
#5148	Пи/5		непр	108	сталь	9.8
#5148	Пи/7		непр	108	сталь	10.3
#8069	#8065		непр	219	сталь	64.7
#8065	#5235		непр	159	сталь	18.0
#5235	Пи/11		непр	108	сталь	9.1
#5235	Пи/9		непр	108	сталь	9.9
#5235	#5240		непр	159	сталь	13.4
#5240	Пи/11		непр	108	сталь	9.1
#5240	Пи/9		непр	108	сталь	9.8
#8065	#8059		непр	219	сталь	63.7
#8059	#5210		непр	159	сталь	19.2
#5210	Пи/15		непр	108	сталь	9.2
#5210	Пи/13		непр	108	сталь	10.4
#5210	#5202		непр	159	сталь	13.3
#5202	Пи/15		непр	108	сталь	9.2
#5202	Пи/13		непр	108	сталь	10.2
#8059	#5191		непр	219	сталь	57.8
#5191	Оф.Соб		непр	108	сталь	43.3
#5191	#5198		непр	159	сталь	17.1
#5198	Пи/17		непр	108	сталь	5.8
#5198	#8072		непр	159	сталь	15.3
#8072	Пи/17		непр	108	сталь	5.9
#5191	#5183		непр	159	сталь	63.6
#5183	Оф.Соб		непр	108	сталь	25.9
#5183	#5186		непр	159	сталь	21.6
#5186	Жилсервис		непр	108	сталь	6.2
#5186	#8074		непр	159	сталь	18.2
#8074	Жилсервис		непр	108	сталь	6.2
#15012	#10108		непр	325	сталь	72.6
#10108	#8091		непр	219	сталь	64.9
#8091	#5077		непр	219	сталь	212.8
#5077	#5047		непр	219	сталь	20.0
#5047	Г/2		непр	108	сталь	8.2
#5047	#5059		непр	219	сталь	20.8
#5059	Г/2		непр	108	сталь	8.2
#5059	#5051		непр	219	сталь	21.0
#5051	Г/2		непр	108	сталь	8.2
#5051	#5055		непр	219	сталь	23.2

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5055	Г/2		непр	108	сталь	8.2
#5055	#8097		непр	219	сталь	21.7
#8097	Г/2		непр	108	сталь	8.2
#8097	#16385	2016	непр	108	сталь	15.4
#16385	#15901	2016	непр	108	сталь	107.0
#15901	Но/8	2016	непр	108	сталь	3.5
#15901	#15906	2016	непр	108	сталь	15.2
#15906	Но/8	2016	непр	108	сталь	3.4
#10108	#5269		непр	325	сталь	104.5
#5269	#15056		непр	325	сталь	9.5
#15056	#15050		непр	108	сталь	16.7
#15050	Г/5		непр	108	сталь	6.2
#15056	#10105		непр	325	сталь	11.0
#10105	#5416		непр	325	сталь	39.9
#5416	#15054		непр	108	сталь	7.5
#15054	#15052		непр	108	сталь	10.3
#15052	Г/11		непр	108	сталь	6.6
#5416	#5394		непр	325	сталь	60.2
#5394	#5398		непр	159	сталь	37.2
#5398	ДС "Сказка"		непр	108	сталь	5.7
#5398	#8101		непр	159	сталь	25.0
#8101	ДС "Сказка"		непр	108	сталь	5.6
#5394	#5074		непр	325	сталь	26.2
#5074	#5072		непр	159	сталь	33.2
#5072	ДС "Сказка"		непр	108	сталь	7.5
#5072	ДС "Сказка"		непр	108	сталь	8.8
#5074	#5386		непр	325	сталь	40.0
#5386	#5390		непр	159	сталь	35.5
#5390	ДС "Сказка"		непр	108	сталь	5.2
#5390	#8099		непр	159	сталь	22.8
#8099	ДС "Сказка"		непр	108	сталь	5.3
#5386	#5040		непр	325	сталь	10.1
#5040	Г/3		непр	108	сталь	24.1
#5040	#5038		непр	325	сталь	29.6
#5038	Ле/47		непр	108	сталь	3.5
#5038	ООО "Надежда"		непр	108	сталь	15.1
#5038	#5063		непр	325	сталь	21.2
#5063	Г/1		непр	159	сталь	31.5
#5063	#10089		непр	159	сталь	43.6
#10089	Ле/47		непр	108	сталь	18.7
#10089	#5382		непр	159	сталь	59.9
#5382	ВВ(С)ОШ		непр	108	сталь	6.7
#5382	#5373		непр	159	сталь	11.9
#5373	Ле/48		непр	108	сталь	39.7
#5382	#5378		непр	159	сталь	43.4
#5378	ВВ(С)ОШ		непр	159	сталь	8.1
#5378	#15047		непр	108	сталь	22.4
#15047	Ле/44		непр	108	сталь	2.6
#5378	Ле/45		непр	159	сталь	80.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5063	#5065		непр	219	сталь	61.3
#5065	#5362		непр	219	сталь	48.7
#5362	Ле/50		непр	108	сталь	5.9
#5362	#8093		непр	159	сталь	13.7
#8093	Ле/50		непр	108	сталь	6.0
#5362	#5357		непр	159	сталь	15.8
#5357	Ле/50		непр	108	сталь	6.1
#5357	#8095		непр	159	сталь	15.5
#8095	Ле/50		непр	108	сталь	5.6
#5065	КК		непр	219	сталь	99.4
КК	СК "Таёжный"		непр	108	сталь	7.9
КК	КК		непр	159	сталь	15.3
КК	СК "Таёжный"		непр	108	сталь	8.0
КК	#15045		непр	159	сталь	15.3
#15045	#15043		непр	159	сталь	35.9
#15043	#15041		непр	159	сталь	9.7
#15041	#15039		непр	159	сталь	10.1
#15039	#5404		непр	159	сталь	21.0
#5404	СК "Таёжный"		непр	108	сталь	6.9
#5404	#8086		непр	159	сталь	18.3
#8086	СК "Таёжный"		непр	108	сталь	14.0
#5269	#6834		непр	325	сталь	47.8
#6834	Г/9		непр	108	сталь	31.6
#6834	#5302		непр	325	сталь	95.5
#5302	#5273		непр	159	сталь	35.3
#5273	Ле/41а		непр	108	сталь	9.0
#5273	#5281		непр	159	сталь	22.4
#5281	Ле/41а		непр	108	сталь	6.6
#5281	#5277		непр	159	сталь	30.6
#5277	Ле/41а		непр	108	сталь	7.1
#5277	#5285		непр	159	сталь	18.0
#5285	Ле/41		непр	108	сталь	6.7
#5285	#5298		непр	159	сталь	17.4
#5298	Ле/41		непр	108	сталь	6.6
#5298	#5290		непр	159	сталь	20.5
#5290	Ле/41		непр	108	сталь	6.7
#5290	#5294		непр	159	сталь	19.7
#5294	Ле/41		непр	108	сталь	6.8
#5294	#8103		непр	159	сталь	21.6
#8103	Ле/41		непр	108	сталь	6.9
#5302	#5325		непр	325	сталь	38.9
#5325	Ле/43а		непр	108	сталь	6.6
#5325	#5321		непр	325	сталь	33.3
#5321	Ле/43а		непр	108	сталь	6.7
#5321	#10099		непр	325	сталь	26.7
#10099	#10103		непр	159	сталь	44.5
#10103	Ле/43		непр	108	сталь	4.7
#10099	КК		непр	325	сталь	32.6
КК	"Эксперт"		непр	108	сталь	36.4
КК	#5338		непр	219	сталь	25.2

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5338	Ле/42		непр	108	сталь	6.6
#5338	#5342		непр	219	сталь	53.6
#5342	Ле/42		непр	108	сталь	6.7
#5342	#5307		непр	219	сталь	35.1
#5307	#5313		непр	159	сталь	14.2
#5313	Ле/40		непр	108	сталь	5.2
#5313	Ле/40		непр	108	сталь	9.3
#5307	#5317		непр	159	сталь	71.6
#5317	Ле/38		непр	108	сталь	4.8
#5317	Ле/38		непр	108	сталь	9.8
КК	#5333		непр	325	сталь	163.5
#5333	ДШИ		непр	108	сталь	34.2
#5333	#5472		непр	325	сталь	39.3
#5472	ДШИ		непр	108	сталь	10.7
#5472	#16260		непр	219	сталь	185.8
#16260	#16251		непр	219	сталь	108.2
#16251	#5660		непр	219	сталь	43.0
#5660	#10427		непр	219	сталь	22.3
#10427	#10417		непр	108	сталь	14.2
#10417	Пи/26		непр	108	сталь	4.6
#10417	#10419		непр	108	сталь	10.1
#10419	Пи/26		непр	108	сталь	4.6
#10427	#10424		непр	219	сталь	30.1
#10424	#10413		непр	108	сталь	13.8
#10413	Пи/26		непр	108	сталь	4.6
#10413	#10415		непр	108	сталь	9.0
#10415	Пи/26		непр	108	сталь	4.6
#10424	#10421		непр	219	сталь	27.3
#10421	#10409		непр	108	сталь	13.5
#10409	Пи/26		непр	108	сталь	4.7
#10409	#10411		непр	108	сталь	8.7
#10411	Пи/26		непр	108	сталь	4.7
#10421	#5452		непр	159	сталь	32.0
#5452	#5464		непр	159	сталь	13.2
#5464	Пи/26		непр	108	сталь	4.7
#5464	#10407		непр	108	сталь	8.9
#10407	Пи/26		непр	108	сталь	4.7
#5660	#13767		непр	219	сталь	19.8
#13767	#5652		непр	219	сталь	76.5
#5652	#5424		непр	159	сталь	36.5
#5424	Пи/28		непр	108	сталь	3.7
#5424	#5433		непр	159	сталь	23.2
#5433	Пи/28		непр	108	сталь	3.8
#5433	#5428		непр	159	сталь	27.4
#5428	Пи/28		непр	108	сталь	3.9
#5428	#8109		непр	159	сталь	33.2
#8109	Пи/28		непр	108	сталь	4.1
<b>Сеть КНС-5 - КОС</b>						<b>1647</b>
Приемный колодец	КНС-5		непр	325	сталь	822.1

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
КНС-5	Приемный колодец		непр	325	сталь	824.7
<b>Сеть КНС-1</b>						<b>371</b>
КНС-1	#7876		непр	219	сталь	41.2
#7876	#7879		непр	159	сталь	137.3
#7879	"Водогрейная"		непр	159	сталь	16.6
#7876	#7871		непр	219	сталь	75.0
#7871	ТВК		непр	108	сталь	25.5
#7871	#5480		непр	219	сталь	50.6
#5480	ТВК		непр	108	сталь	25.1
<b>Сеть КНС-4</b>						<b>23079</b>
КНС-4	#13614		непр	325	сталь	2.0
#13614	#13611		непр	159	сталь	39.7
#13611	#11871		непр	159	сталь	61.4
#11871	КНС-РЖД		непр	159	сталь	280.2
#13614	#16136		непр	219	сталь	117.3
#16136	#16133		непр	108	сталь	12.9
#16133	#16130		непр	108	сталь	55.3
#16130	#16126		непр	108	сталь	25.4
#16126	Бассейн		непр	108	сталь	8.0
#16136	Ваг.рем. депо		непр	219	сталь	281.0
КНС-4	#16085		непр	530	чугун	209.8
#16085	Кот. №6		непр	159	сталь	35.4
#16085	#8014		непр	530	чугун	238.9
#8014	#16054		непр	325	сталь	26.3
#16054	База НГЧ-1		непр	108	сталь	1.7
#16054	#16049		непр	325	сталь	26.8
#16049	База НГЧ-1		непр	108	сталь	1.5
#16049	#6978		непр	325	сталь	24.7
#6978	Гараж "Жилсервис"		непр	108	сталь	4.0
#6978	#16045		непр	325	сталь	62.1
#16045	Маст-кие ТВК		непр	108	сталь	8.3
#16045	#14556		непр	325	сталь	44.8
#14556	Гар. НГЧ-1		непр	108	сталь	5.1
#14556	#6664		непр	325	сталь	19.5
#6664	#14551		непр	108	сталь	6.3
#14551	Баня		непр	108	сталь	4.5
#6664	#14553		непр	325	сталь	21.3
#14553	ВУ "ОЖКХ"		непр	108	сталь	11.8
#14553	#6660		непр	325	сталь	39.8
#6660	"Наш Дом"-с		непр	108	сталь	5.3
#6660	#6656		непр	325	сталь	47.6
#6656	Гараж "ОЖКХ"		непр	108	сталь	18.9
#6656	#16076		непр	219	сталь	35.7
#16076	НГЧ-1		непр	108	сталь	6.6
#16076	#16063		непр	219	сталь	165.5
#16063	Дирекция инфр-ры		непр	108	сталь	8.7
#16063	#16059		непр	219	сталь	78.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#16059	ЛУВДТ		непр	108	сталь	1.4
#16059	#12055		непр	219	сталь	104.4
#12055	#14315		непр	108	сталь	48.5
#14315	#14307		непр	108	сталь	24.9
#14307	"На перроне"		непр	108	сталь	12.2
#14307	Вокзал		непр	108	сталь	25.0
#12055	#15065		непр	219	сталь	55.1
#15065	#15061		непр	108	сталь	34.2
#15061	#16080		непр	108	сталь	22.0
#16080	Пост ЭЦ		непр	108	сталь	4.1
#16080	ДЦС-1		непр	108	сталь	69.9
#15065	#6840		непр	219	сталь	15.0
#6840	"Планета"		непр	159	сталь	2.6
#6840	#6844		непр	219	сталь	10.4
#6844	"Планета"		непр	159	сталь	2.6
#6844	#6849		непр	219	сталь	12.7
#6849	"Ангара"		непр	159	сталь	2.8
#6849	#12982		непр	219	сталь	65.9
#12982	#14303		непр	219	сталь	28.6
#14303	#14300		непр	219	сталь	27.7
#14300	#12978		непр	108	сталь	26.9
#12978	ПТО		непр	108	сталь	6.3
#12978	#12977		непр	108	сталь	35.3
#12977	Контора ВЧД-13		непр	108	сталь	5.4
#14303	#14298		непр	108	сталь	22.0
#14298	Слив АБК		непр	108	сталь	0.0
#14298	#14292		непр	108	сталь	22.2
#14292	#14296		непр	108	сталь	34.7
#14296	#14294		непр	108	сталь	27.5
#14294	#6650		непр	108	сталь	52.4
#6650	Ле/5		непр	108	сталь	7.5
#6650	#8161		непр	159	сталь	27.5
#8161	Ле/5		непр	108	сталь	7.2
#8014	#14716		непр	530	чугун	57.5
#14716	#14714		непр	530	чугун	34.4
#14714	#14712		непр	530	чугун	48.2
#14712	#14710		непр	530	чугун	62.4
#14710	#14708		непр	530	чугун	20.7
#14708	#8017		непр	530	чугун	18.6
#8017	#14706		непр	219	сталь	15.2
#14706	#6082		непр	219	сталь	180.8
#6082	#16160		непр	108	сталь	66.6
#16160	#16157		непр	108	сталь	72.1
#16157	#16154		непр	108	сталь	10.9
#16154	#16152		непр	108	сталь	16.9
#16152	"Сосновые родники"		непр	108	сталь	13.1
#16152	#16147		непр	108	сталь	9.1

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#16147	"Сосновые родники"		непр	108	сталь	8.5
#16147	#16145		непр	108	сталь	18.3
#16145	"Сосновые родники"		непр	108	сталь	4.8
#6082	#14692		непр	219	сталь	147.7
#14692	#14690		непр	219	сталь	37.0
#14690	#6073		непр	219	сталь	21.6
#6073	#14686		непр	108	сталь	58.3
#14686	#14688		непр	108	сталь	40.0
#14688	"Жилсервис"		непр	108	сталь	9.5
#6073	#14647		непр	159	сталь	20.7
#14647	#6069		непр	159	сталь	61.9
#6069	#14643		непр	108	сталь	9.6
#14643	Адм-ция "ВГП"		непр	108	сталь	11.5
#6069	#14645		непр	159	сталь	17.3
#14645	#14654		непр	159	сталь	25.3
#14654	#14658		непр	159	сталь	31.5
#14658	#14656		непр	159	сталь	23.4
#14656	#6064		непр	159	сталь	8.7
#6064	#6056		непр	108	сталь	29.4
#6056	#6060		непр	108	сталь	16.9
#6060	ВСОШ№101		непр	108	сталь	8.3
#6060	#14662		непр	108	сталь	12.6
#14662	ВСОШ№101		непр	108	сталь	8.2
#6060	#14660		непр	108	сталь	33.2
#14660	Мас-я		непр	108	сталь	13.4
#6064	#6078		непр	159	сталь	34.1
#6078	ВСОШ№101		непр	108	сталь	4.9
#6078	#14684		непр	108	сталь	17.7
#14684	#14682		непр	108	сталь	32.7
#14682	#14680		непр	108	сталь	34.0
#14680	ЦГЭ		непр	108	сталь	8.8
#8017	#14718		непр	530	чугун	12.1
#14718	#14720		непр	530	чугун	15.2
#14720	#14726		непр	530	чугун	36.7
#14726	#14724		непр	530	чугун	57.7
#14724	#14722		непр	530	чугун	65.0
#14722	#16068		непр	530	чугун	24.4
#16068	Мех.мастерские		непр	108	сталь	7.5
#16068	#14534		непр	530	чугун	50.5
#14534	#6670		непр	530	чугун	13.2
#6670	#6225		непр	219	сталь	5.5
#6225	#6229		непр	159	сталь	40.3
#6229	Сов/61		непр	108	сталь	7.0
#6229	#6234		непр	159	сталь	25.9
#6234	Сов/61		непр	108	сталь	7.0
#6234	#8155		непр	159	сталь	26.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#8155	Сов/61		непр	108	сталь	6.8
#6225	#6238		непр	219	сталь	31.8
#6238	#14536		непр	108	сталь	9.0
#14536	Библиотека		непр	108	сталь	4.7
#6238	#6121		непр	219	сталь	76.6
#6121	#14500		непр	219	сталь	27.1
#14500	#6125		непр	219	сталь	17.7
#6125	Ко/7		непр	108	сталь	6.8
#6125	#6146		непр	219	сталь	24.6
#6146	Ко/7		непр	108	сталь	6.7
#6146	#6136		непр	219	сталь	22.2
#6136	Ко/7		непр	108	сталь	6.8
#6136	#6180		непр	159	сталь	30.3
#6180	Ле/12		непр	108	сталь	6.0
#6180	#6188		непр	159	сталь	32.3
#6188	Ле/12		непр	108	сталь	5.9
#6188	#6184		непр	159	сталь	8.1
#6184	Ле/12		непр	108	сталь	5.9
#6184	#6191		непр	159	сталь	28.5
#6191	Ле/12		непр	108	сталь	5.6
#6191	#6176		непр	159	сталь	11.3
#6176	Ле/12		непр	108	сталь	5.5
#6176	#6171		непр	159	сталь	23.3
#6171	#14498		непр	108	сталь	17.7
#14498	"Славянский"		непр	108	сталь	5.6
#6171	#14496		непр	159	сталь	33.6
#14496	#14494		непр	108	сталь	24.4
#14494	Ле/14		непр	108	сталь	6.5
#6136	#6141		непр	219	сталь	13.8
#6141	Ко/7		непр	108	сталь	6.4
#6141	#6130		непр	219	сталь	19.5
#6130	Ко/7		непр	108	сталь	6.0
#6130	#14532		непр	219	сталь	25.2
#14532	#14530		непр	219	сталь	13.5
#14530	#6154		непр	219	сталь	25.3
#6154	#6159		непр	159	сталь	20.7
#6159	ДС №209		непр	108	сталь	14.3
#6159	#6164		непр	159	сталь	13.5
#6164	ДС №209		непр	108	сталь	29.2
#6164	#8033		непр	159	сталь	11.5
#8033	ДС №209		непр	108	сталь	19.6
#6154	#14511		непр	159	сталь	115.1
#14511	ДС №209		непр	108	сталь	9.1
#14511	#6150		непр	159	сталь	18.6
#6150	ДС №209		непр	108	сталь	16.3
#6150	#14508		непр	108	сталь	9.2
#14508	#14504		непр	108	сталь	10.0
#14504	#14506		непр	108	сталь	11.9
#14506	#8031		непр	108	сталь	28.3
#8031	#14502		непр	108	сталь	7.3

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#14502	ДС №209		непр	108	сталь	9.3
#6121	#14541		непр	325	сталь	26.9
#14541	#14543		непр	325	сталь	72.6
#14543	#14545		непр	325	сталь	16.3
#14545	#6107		непр	325	сталь	22.9
#6107	Ко/9		непр	108	сталь	8.9
#6107	#6117		непр	325	сталь	22.5
#6117	Ко/9		непр	108	сталь	8.3
#6117	#6113		непр	325	сталь	22.4
#6113	Ко/9		непр	108	сталь	8.2
#6113	#6102		непр	325	сталь	23.0
#6102	Ко/9		непр	108	сталь	8.1
#6102	КК		непр	325	сталь	45.5
КК	#14547		непр	159	сталь	15.2
#14547	КК		непр	159	сталь	22.3
КК	Дз/74		непр	108	сталь	8.9
КК	КК		непр	159	сталь	31.4
КК	Дз/74		непр	108	сталь	8.8
КК	КК		непр	159	сталь	33.1
КК	Дз/74		непр	108	сталь	8.5
КК	#6033		непр	325	сталь	53.7
#6033	#6038		непр	159	сталь	26.6
#6038	Дз/93		непр	108	сталь	4.1
#6038	#6048		непр	159	сталь	25.3
#6048	Дз/93		непр	108	сталь	4.0
#6048	#6044		непр	159	сталь	25.6
#6044	Дз/93		непр	108	сталь	3.9
#6044	#8131		непр	159	сталь	24.3
#8131	Дз/93		непр	108	сталь	3.9
#6033	#6019		непр	325	сталь	60.2
#6019	#6016		непр	219	сталь	34.9
#6016	Ко/11		непр	108	сталь	8.2
#6016	#8127		непр	159	сталь	20.2
#8127	Ко/11		непр	108	сталь	8.0
#6016	#8129		непр	159	сталь	22.1
#8129	Ко/11		непр	108	сталь	8.3
#6019	#6024		непр	325	сталь	34.1
#6024	"Велес"		непр	108	сталь	10.2
#6024	#6029		непр	325	сталь	22.7
#6029	Ко/19a		непр	108	сталь	10.0
#6029	#5995		непр	325	сталь	42.9
#5995	#5991		непр	159	сталь	24.0
#5991	Ко/13		непр	108	сталь	9.5
#5991	#8123		непр	159	сталь	19.5
#8123	Ко/13		непр	108	сталь	9.7
#5991	#8125		непр	159	сталь	21.1
#8125	Ко/13		непр	108	сталь	9.3
#5995	#14587		непр	159	сталь	26.4
#14587	#14592		непр	108	сталь	28.1
#14592	#14594		непр	108	сталь	25.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#14594	#8135		непр	108	сталь	19.7
#8135	ДС №210		непр	108	сталь	9.2
#14587	#6001		непр	159	сталь	27.7
#6001	#14590		непр	108	сталь	14.0
#14590	ДС №210		непр	108	сталь	4.3
#6001	#6005		непр	159	сталь	17.2
#6005	ДС №210		непр	108	сталь	4.5
#6005	#14585		непр	159	сталь	23.7
#14585	#8133		непр	159	сталь	21.3
#8133	#14583		непр	108	сталь	14.1
#14583	ДС №210		непр	108	сталь	12.1
#5995	#5940		непр	325	сталь	48.1
#5940	#5944		непр	159	сталь	32.2
#5944	Ко/15		непр	108	сталь	5.2
#5944	#5949		непр	159	сталь	21.3
#5949	Ко/15		непр	108	сталь	5.2
#5949	#8121		непр	159	сталь	20.7
#8121	Ко/15		непр	108	сталь	5.0
#5940	#5926		непр	325	сталь	44.5
#5926	#5931		непр	159	сталь	28.7
#5931	Ко/17		непр	108	сталь	4.1
#5931	#5936		непр	159	сталь	20.3
#5936	Ко/17		непр	108	сталь	4.0
#5936	#8119		непр	159	сталь	21.7
#8119	Ко/17		непр	108	сталь	3.9
#5926	#5966		непр	159	сталь	38.0
#5966	Ко/20		непр	108	сталь	7.0
#5966	#5976		непр	159	сталь	22.0
#5976	Ко/20		непр	108	сталь	7.1
#5976	#5972		непр	159	сталь	21.1
#5972	Ко/20		непр	108	сталь	7.3
#5972	#5981		непр	159	сталь	24.2
#5981	Ко/22		непр	108	сталь	18.5
#5981	#8137		непр	159	сталь	25.1
#8137	Ко/22		непр	108	сталь	18.1
#5926	#5913		непр	325	сталь	44.5
#5913	#5918		непр	159	сталь	29.5
#5918	Ко/19		непр	108	сталь	4.5
#5918	#5921		непр	159	сталь	21.4
#5921	Ко/19		непр	108	сталь	4.4
#5921	#8117		непр	159	сталь	22.8
#8117	Ко/19		непр	108	сталь	4.0
#5913	#5956		непр	159	сталь	66.6
#5956	Ко/24		непр	108	сталь	5.8
Ко/24	Ко/24-вх		непр	108	сталь	21.3
Ко/24-вх	Архив РЖД		непр	108	сталь	2.3
#5956	#5960		непр	159	сталь	19.1
#5960	Ко/24		непр	108	сталь	5.3
#5960	#8139		непр	159	сталь	19.5
#8139	Ко/24		непр	108	сталь	4.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5913	#14641		непр	325	сталь	25.7
#14641	#5878		непр	325	сталь	32.3
#5878	#14639		непр	159	сталь	16.6
#14639	#14637		непр	159	сталь	37.9
#14637	#5875		непр	159	сталь	20.8
#5875	Ко/23		непр	108	сталь	4.3
#5875	#8113		непр	159	сталь	40.0
#8113	Ко/23		непр	108	сталь	4.2
#5878	#5888		непр	159	сталь	18.0
#5888	Ко/21		непр	108	сталь	10.4
#5888	#5909		непр	159	сталь	16.2
#5909	Ко/21		непр	108	сталь	10.2
#5909	#5905		непр	159	сталь	16.1
#5905	Ко/21		непр	108	сталь	10.1
#5905	#5902		непр	159	сталь	16.8
#5902	Ко/21		непр	108	сталь	9.9
#5902	#5898		непр	159	сталь	14.6
#5898	Ко/21		непр	108	сталь	9.8
#5898	#5883		непр	159	сталь	15.2
#5883	Ко/21		непр	108	сталь	9.6
#5883	#8115		непр	159	сталь	21.4
#8115	Пи/19		непр	108	сталь	10.3
#6670	#7892		непр	530	чугун	127.0
#7892	#14331		непр	219	сталь	42.9
#14331	#14329		непр	108	сталь	52.2
#14329	Ле/2		непр	108	сталь	4.0
#14331	#7890		непр	219	сталь	24.1
#7890	#6213		непр	159	сталь	4.8
#6213	#10149		непр	159	сталь	32.0
#10149	#6218		непр	108	сталь	11.0
#6218	Ле/4		непр	108	сталь	6.0
#10149	Спортзал		непр	108	сталь	18.8
#10149	#14338		непр	159	сталь	18.6
#14338	#14336		непр	159	сталь	15.8
#14336	#8039		непр	108	сталь	9.0
#8039	Ле/6		непр	108	сталь	4.8
#14336	Спортзал		непр	108	сталь	21.4
#7890	#6200		непр	159	сталь	36.6
#6200	Ле/8		непр	108	сталь	9.4
#6200	#14371		непр	159	сталь	47.0
#14371	#6206		непр	159	сталь	8.9
#6206	Ле/10		непр	108	сталь	4.7
#6206	#6210		непр	159	сталь	26.8
#6210	Ле/10		непр	108	сталь	4.8
#6210	#8037		непр	159	сталь	22.4
#8037	Ле/10		непр	108	сталь	5.2
#7892	#6241		непр	530	чугун	105.5
#6241	#14484		непр	219	сталь	26.4
#14484	#6564		непр	219	сталь	50.9
#6564	#14327		непр	108	сталь	16.5

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#14327	Ле/1а		непр	108	сталь	8.5
#6564	#14486		непр	219	сталь	36.9
#14486	#6514		непр	219	сталь	46.7
#6514	#14228		непр	159	сталь	25.1
#14228	#14226		непр	159	сталь	28.3
#14226	#6523		непр	159	сталь	26.8
#6523	"Ностальжи"		непр	108	сталь	4.2
#6523	#14224		непр	159	сталь	23.8
#14224	#6519		непр	159	сталь	20.3
#6519	#14222		непр	108	сталь	5.4
#14222	"Ностальжи"		непр	108	сталь	3.7
#6519	#14220		непр	159	сталь	17.8
#14220	#8167		непр	108	сталь	22.0
#8167	"Ностальжи"		непр	108	сталь	2.3
#6514	#14492		непр	219	сталь	66.5
#14492	#14490		непр	219	сталь	42.5
#14490	#14488		непр	219	сталь	28.5
#14488	#6499		непр	219	сталь	13.5
#6499	#14212		непр	108	сталь	20.7
#14212	#14210		непр	108	сталь	31.6
#14210	#14208		непр	108	сталь	14.8
#14208	#14206		непр	108	сталь	18.2
#14206	#14204		непр	108	сталь	5.7
#14204	РЦС		непр	108	сталь	6.1
#6499	#6504		непр	219	сталь	30.6
#6504	#14202		непр	108	сталь	16.2
#14202	ШЧ		непр	108	сталь	9.6
#6504	#14200		непр	108	сталь	45.6
#14200	НОД ДТВ		непр	108	сталь	3.5
#6504	#13779		непр	219	сталь	20.6
#13779	#13777		непр	219	полиэтилен	36.1
#13777	#6387		непр	219	сталь	44.2
#6387	#6477		непр	159	сталь	24.4
#6477	Ле/19		непр	108	сталь	11.5
#6477	#6471		непр	159	сталь	20.4
#6471	Ле/19		непр	108	сталь	11.9
#6471	#6467		непр	159	сталь	62.3
#6467	Центр Об.		непр	108	сталь	9.8
#6467	#6480		непр	159	сталь	20.3
#6480	Центр Об.		непр	108	сталь	10.1
#6480	#8195		непр	159	сталь	20.0
#8195	Центр Об.		непр	108	сталь	10.2
#6387	#6391		непр	219	сталь	45.2
#6391	Ле/18		непр	108	сталь	13.2
#6391	#6396		непр	219	сталь	10.5
#6396	Гор.рынок		непр	108	сталь	3.4
#6396	#6400		непр	219	сталь	30.2
#6400	Ле/18		непр	108	сталь	10.2
#6400	#6405		непр	219	сталь	22.7
#6405	#14184		непр	108	сталь	15.1

## Перечень существующих участков сетей водоотведения

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#14184	Ле/18		непр	108	сталь	4.9
#6405	#6409		непр	219	сталь	16.2
#6409	Ле/20		непр	108	сталь	7.2
#6409	#14161		непр	159	сталь	9.3
#14161	Ле/20		непр	108	сталь	10.8
#14161	#6414		непр	159	сталь	12.7
#6414	Ле/20		непр	108	сталь	7.6
#6414	"Загляни"		непр	108	сталь	22.2
#6387	#6495		непр	219	сталь	76.3
#6495	#14150		непр	159	сталь	30.5
#14150	#6493		непр	159	сталь	29.8
#6493	#14152		непр	159	сталь	23.1
#14152	#8193		непр	159	сталь	13.8
#8193	#8191		непр	159	сталь	22.4
#8191	ДК РЖД		непр	108	сталь	7.1
#6493	#14156		непр	159	сталь	18.7
#14156	#6489		непр	159	сталь	38.6
#6489	"Бизон"		непр	159	сталь	2.7
#6489	#14154		непр	159	сталь	10.2
#14154	ДК РЖД		непр	159	сталь	8.0
#6495	#14158		непр	219	сталь	40.1
#14158	#14070		непр	219	сталь	37.5
#14070	#14062		непр	159	сталь	42.5
#14062	Ле/24		непр	108	сталь	5.2
#14062	КК		непр	159	сталь	13.7
КК	#6420		непр	159	сталь	13.1
#6420	Ле/22		непр	108	сталь	6.3
#6420	#14065		непр	159	сталь	14.6
#14065	Ле/22		непр	108	сталь	9.9
#14065	#6425		непр	159	сталь	10.9
#6425	Ле/22		непр	108	сталь	6.6
КК	КК		непр	159	сталь	22.4
КК	Ле/24		непр	108	сталь	9.8
КК	КК		непр	159	сталь	20.6
КК	#14060		непр	108	сталь	14.4
#14060	Ле/24		непр	108	сталь	3.1
КК	#6442		непр	159	сталь	17.0
#6442	Ле/26		непр	108	сталь	8.3
#6442	#6451		непр	159	сталь	15.9
#6451	Ле/26		непр	108	сталь	8.4
#6451	#6446		непр	159	сталь	12.6
#6446	Ле/26		непр	108	сталь	8.5
#6446	#6455		непр	159	сталь	35.8
#6455	Ле/28		непр	108	сталь	8.7
#6455	#6460		непр	159	сталь	18.9
#6460	Ле/28		непр	108	сталь	8.7
#6460	#8151		непр	159	сталь	16.6
#8151	Ле/28		непр	108	сталь	8.8
#14070	#6342		непр	219	сталь	31.5
#6342	#6382		непр	219	сталь	32.5

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#6382	Ле/23		непр	108	сталь	8.6
#6382	#6370		непр	219	сталь	17.0
#6370	Ле/23		непр	108	сталь	8.9
#6370	#6376		непр	159	сталь	18.9
#6376	Ле/25		непр	108	сталь	11.9
#6376	#8157		непр	159	сталь	20.9
#8157	Ле/25		непр	108	сталь	11.7
#6370	#6367		непр	219	сталь	25.9
#6367	#14012		непр	159	сталь	32.1
#14012	#6365		непр	159	сталь	19.4
#6365	#6361		непр	108	сталь	14.6
#6361	Уч.зд. ШИ №25		непр	108	сталь	4.8
#6365	#14009		непр	108	сталь	38.3
#14009	ШИ №25		непр	108	сталь	10.8
#6367	#14004		непр	159	сталь	38.7
#14004	Стол-я		непр	108	сталь	8.0
#14004	#14002		непр	159	сталь	45.3
#14002	#6351		непр	159	сталь	29.4
#6351	ШИ №25		непр	108	сталь	5.9
#6351	#6346		непр	159	сталь	23.2
#6346	ШИ №25		непр	108	сталь	6.1
#6346	#8159		непр	159	сталь	22.0
#8159	Адм.ШИ_№25		непр	159	сталь	10.8
#6342	#6324		непр	219	сталь	69.7
#6324	#14058		непр	159	сталь	50.0
#14058	#6329		непр	159	сталь	17.5
#6329	Ле/27		непр	108	сталь	12.9
#6329	#6334		непр	159	сталь	23.3
#6334	Ле/27		непр	108	сталь	12.8
#6334	#6338		непр	159	сталь	19.3
#6338	Ле/29		непр	108	сталь	7.8
#6338	#8153		непр	108	сталь	15.9
#8153	Ле/29		непр	108	сталь	7.7
#6324	#14016		непр	219	сталь	62.0
#14016	#6277		непр	219	сталь	16.7
#6277	#14014		непр	159	сталь	50.0
#14014	#6281		непр	159	сталь	20.7
#6281	Пи/21		непр	108	сталь	4.3
#6281	#6291		непр	159	сталь	17.4
#6291	Пи/21		непр	108	сталь	4.3
#6291	#6286		непр	159	сталь	18.9
#6286	Пи/21		непр	108	сталь	4.3
#6286	#8149		непр	159	сталь	17.5
#8149	Пи/21		непр	108	сталь	4.4
#6277	#7900		непр	159	сталь	49.1
#7900	#7898		непр	108	сталь	20.0
#7898	Ле/30		непр	108	сталь	5.0
#7898	#6320		непр	108	сталь	18.4
#6320	Ле/30		непр	108	сталь	5.0

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#6320	#6316		непр	108	сталь	17.8
#6316	Ле/30		непр	108	сталь	4.8
#6316	#8145		непр	108	сталь	17.6
#8145	Ле/30		непр	108	сталь	4.8
#7900	#14050		непр	108	сталь	20.0
#14050	#14056		непр	108	сталь	54.7
#14056	#14054		непр	108	сталь	64.9
#14054	#14052		непр	108	сталь	79.9
#14052	"Наш Дом"-п		непр	108	сталь	5.0
#6277	#7895		непр	219	сталь	50.8
#7895	#6300		непр	219	сталь	13.5
#6300	Ле/31		непр	108	сталь	4.4
#6300	#8143		непр	159	сталь	19.7
#8143	Ле/31		непр	108	сталь	4.3
#6300	#6304		непр	159	сталь	17.4
#6304	Ле/31		непр	108	сталь	4.5
#6304	#8141		непр	159	сталь	18.6
#8141	Ле/31		непр	108	сталь	4.5
#7895	#14044		непр	219	сталь	39.1
#14044	#14041		непр	159	сталь	33.2
#14041	#14032		непр	159	сталь	7.8
#14032	Ле/33		непр	108	сталь	10.4
#14032	#14037		непр	108	сталь	19.1
#14037	Ле/33		непр	108	сталь	10.4
#14037	#14026		непр	108	сталь	18.1
#14026	Ле/33		непр	108	сталь	10.4
#14026	#14022		непр	108	сталь	20.7
#14022	Ле/33		непр	108	сталь	10.4
#14044	#14048		непр	219	сталь	23.5
#14048	#14000		непр	219	сталь	38.3
#14000	#6260		непр	219	сталь	23.7
#6260	#9953		непр	219	сталь	32.7
#9953	#6263		непр	159	сталь	15.8
#6263	Пи/23		непр	108	сталь	5.3
#6263	#6273		непр	159	сталь	17.3
#6273	Пи/23		непр	108	сталь	5.4
#6273	#6269		непр	159	сталь	18.6
#6269	Пи/23		непр	108	сталь	5.4
#6269	#8147		непр	159	сталь	17.6
#8147	Пи/23		непр	108	сталь	5.5
#9953	#10434		непр	219	сталь	77.2
#10434	#13998		непр	108	сталь	15.9
#13998	Пи/24		непр	108	сталь	6.3
#10434	#10441		непр	219	сталь	26.0
#10441	#6246		непр	159	сталь	17.7
#6246	Пи/25		непр	108	сталь	4.8
#6246	#6252		непр	159	сталь	16.5
#6252	Пи/25		непр	108	сталь	4.8
#6252	#6256		непр	159	сталь	16.8
#6256	Пи/25		непр	108	сталь	4.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#6256	#8185		непр	159	сталь	17.4
#8185	Пи/25		непр	108	сталь	4.9
#6241	#6510		непр	530	чугун	40.8
#6510	#14250		непр	159	сталь	39.0
#14250	#14248		непр	159	сталь	36.7
#14248	#14246		непр	159	сталь	22.6
#14246	#14244		непр	159	сталь	19.3
#14244	#14242		непр	159	сталь	23.4
#14242	#14240		непр	159	сталь	18.7
#14240	#14238		непр	159	сталь	61.7
#14238	#14236		непр	159	сталь	30.1
#14236	#14234		непр	159	сталь	23.2
#14234	#14232		непр	159	сталь	50.7
#14232	#6830		непр	159	сталь	14.2
#6830	Ле/11		непр	108	сталь	13.1
#6830	#6824		непр	159	сталь	23.4
#6824	Ле/11		непр	108	сталь	9.3
#6824	#6827		непр	159	сталь	22.4
#6827	Ле/11		непр	108	сталь	9.3
#6827	#8165		непр	159	сталь	24.9
#8165	#14230		непр	108	сталь	10.7
#14230	Ле/13		непр	108	сталь	9.9
#6510	#6532		непр	530	чугун	31.3
#6532	#6536		непр	159	сталь	5.7
#6536	#6557		непр	159	сталь	49.3
#6557	М-н ИП Абу.		непр	108	сталь	3.5
#6557	#14254		непр	108	сталь	23.8
#14254	Ле/1		непр	108	сталь	2.8
#6557	#6542		непр	159	сталь	18.0
#6542	Ле/3		непр	108	сталь	11.0
#6542	#6553		непр	159	сталь	29.4
#6553	Ле/3		непр	108	сталь	10.7
#6553	#6549		непр	159	сталь	28.4
#6549	Ле/3		непр	108	сталь	10.6
#6549	#6538		непр	159	сталь	28.4
#6538	Ле/3		непр	108	сталь	10.5
#6538	#14252		непр	108	сталь	14.7
#14252	Ле/7		непр	108	сталь	6.3
#6532	#6582		непр	530	чугун	120.2
#6582	#14290		непр	159	сталь	4.0
#14290	#6580		непр	159	сталь	7.9
#6580	Сов/55		непр	108	сталь	5.5
#6580	#6573		непр	159	сталь	28.6
#6573	Сов/55		непр	108	сталь	5.4
#6573	#6577		непр	159	сталь	29.5
#6577	Сов/55		непр	108	сталь	5.7
#6577	#8163		непр	159	сталь	32.7
#8163	Сов/55		непр	108	сталь	5.7
#6582	#6643		непр	325	сталь	77.6
#6643	Ма/2		непр	108	сталь	16.1

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#6643	#6639		непр	325	сталь	24.3
#6639	Ма/2		непр	108	сталь	15.9
#6639	#6635		непр	325	сталь	26.3
#6635	Ма/2		непр	108	сталь	15.7
#6635	#6632		непр	325	сталь	23.0
#6632	Ма/2		непр	108	сталь	15.5
#6632	#5869		непр	325	сталь	56.2
#5869	#6795		непр	219	сталь	40.3
#6795	#6805		непр	159	сталь	21.4
#6805	Ма/4		непр	108	сталь	3.6
#6805	#6801		непр	159	сталь	22.9
#6801	Ма/4		непр	108	сталь	3.3
#6801	#6809		непр	159	сталь	39.6
#6809	#8171		непр	159	сталь	16.6
#8171	Ле/11		непр	108	сталь	6.4
#6809	#6814		непр	159	сталь	38.3
#6814	Ма/6б		непр	108	сталь	12.6
#6814	#13650		непр	108	сталь	18.5
#13650	Ма/6а		непр	108	сталь	7.8
#6795	#13652		непр	159	сталь	39.1
#13652	Ма/8		непр	108	сталь	6.9
#13652	#5860		непр	159	сталь	69.6
#5860	Дз/66		непр	108	сталь	7.8
#5860	#5866		непр	159	сталь	29.4
#5866	Дз/66		непр	108	сталь	8.1
#5866	#8169		непр	159	сталь	25.7
#8169	Дз/66		непр	108	сталь	8.4
#5869	#6605		непр	325	сталь	81.6
#6605	#13643		непр	159	сталь	34.7
#13643	#6609		непр	159	сталь	17.5
#6609	#8199		непр	159	сталь	44.2
#8199	ДС_Звездочка		непр	108	сталь	8.7
#6609	#6614		непр	159	сталь	21.8
#6614	ДС_Звездочка		непр	108	сталь	10.3
#6614	#6619		непр	159	сталь	16.2
#6619	ДС_Звездочка		непр	108	сталь	10.2
#6619	#8197		непр	159	сталь	16.8
#8197	ДС_Звездочка		непр	108	сталь	9.8
#6605	#13783		непр	325	сталь	8.0
#13783	#5855		непр	219	полиэтилен	98.9
#5855	#6792		непр	325	сталь	32.9
#6792	#6790		непр	159	сталь	21.7
#6790	Ок/7		непр	108	сталь	3.8
#6790	#5829		непр	159	сталь	12.6
#5829	Ок/7		непр	108	сталь	4.0
#5829	Ок/7		непр	108	сталь	13.9
#5829	#5843		непр	159	сталь	22.2
#5843	Ок/4а		непр	108	сталь	5.7
#5843	#5838		непр	159	сталь	17.2
#5838	Ок/4а		непр	108	сталь	5.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#5838	#5834		непр	159	сталь	30.2
#5834	Ок/2а		непр	108	сталь	6.3
#5834	#8201		непр	159	сталь	20.3
#8201	Ок/2а		непр	108	сталь	6.4
#6792	#5787		непр	325	сталь	145.7
#5787	#5775		непр	159	сталь	39.4
#5775	Дз/42		непр	108	сталь	3.2
#5775	#5784		непр	159	сталь	19.3
#5784	Дз/42		непр	108	сталь	3.0
#5784	#5780		непр	159	сталь	18.3
#5780	Дз/42		непр	108	сталь	3.2
#5780	#8207		непр	159	сталь	19.4
#8207	Дз/42		непр	108	сталь	3.2
#5787	#13781		непр	325	сталь	42.3
#13781	#5754		непр	219	полиэтилен	64.9
#5754	Крас. Угол_вых		непр	219	сталь	7.7
Крас. Угол_вых	Крас. Угол_вх		помещ	219	сталь	10.4
Крас. Угол_вх	КК		непр	219	сталь	15.7
КК	Морг_		непр	108	сталь	12.0
КК	#13923		непр	159	сталь	33.7
#13923	Ком/1а		непр	108	сталь	20.8
#13923	КК		непр	159	сталь	33.9
КК	Дет.От.		непр	108	сталь	2.2
КК	#13915		непр	159	сталь	13.4
#13915	Дет.От.		непр	108	сталь	2.1
#13915	КК		непр	159	сталь	12.6
КК	Дет.От.		непр	108	сталь	1.9
#5754	КК		непр	219	полиэтилен	39.8
КК	Гараж б.		непр	108	сталь	21.1
КК	#5767		непр	219	полиэтилен	50.1
#5767	Пол-ка		непр	108	сталь	21.0
#5767	#5702		непр	219	полиэтилен	32.6
#5702	#5746		непр	219	сталь	36.6
#5746	#5744		непр	159	сталь	12.9
#5744	Ком/4		непр	108	сталь	4.9
#5744	Ком/3		непр	108	сталь	8.6
#5746	#5706		непр	219	сталь	30.2
#5706	#5736		непр	159	сталь	12.9
#5736	Ком/3		непр	108	сталь	3.0
#5736	Ком/2а		непр	108	сталь	4.6
#5706	#13912		непр	159	сталь	30.4
#13912	#10446		непр	159	сталь	18.2
#10446	#5700		непр	159	сталь	20.3
#5700	#10046		непр	108	сталь	9.6
#10046	Гл. Кор		непр	108	сталь	5.0
#10046	#10041		непр	108	сталь	21.1
#10041	Гл. Кор		непр	108	сталь	3.6
#10041	#8215		непр	108	сталь	18.4

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#8215	Гл. Кор		непр	108	сталь	4.6
#5706	#10062		непр	219	сталь	27.6
#10062	Ком/2а		непр	108	сталь	5.3
#10062	#5728		непр	219	сталь	22.0
#5728	#5726		непр	159	сталь	12.4
#5726	Ком/2а		непр	108	сталь	4.6
#5726	Ком/2		непр	108	сталь	5.2
#5728	#5716		непр	219	сталь	31.6
#5716	#5718		непр	159	сталь	13.1
#5718	Ком/1		непр	108	сталь	5.9
#5718	Ком/2		непр	108	сталь	7.0
#5728	#13904		непр	108	сталь	57.3
#13904	#13902		непр	108	сталь	11.0
#13902	#13907		непр	108	сталь	17.4
#13907	Тер.корпус		непр	108	сталь	6.0
#5702	#6696		непр	219	сталь	35.8
#6696	#6700		непр	159	сталь	18.0
#6700	Ком/6		непр	108	сталь	7.1
#6700	Ком/5		непр	108	сталь	8.4
#6700	#13972		непр	108	сталь	18.6
#13972	Ком/14		непр	108	сталь	4.2
#6696	#6726		непр	219	сталь	34.9
#6726	#6731		непр	159	сталь	17.6
#6731	Ком/6		непр	108	сталь	9.4
#6731	Ком/6а		непр	108	сталь	10.7
#6731	#13956		непр	159	сталь	15.5
#13956	#6721		непр	159	сталь	7.1
#6721	Ком/7		непр	108	сталь	6.1
#6721	#6717		непр	159	сталь	15.0
#6717	#13954		непр	108	сталь	13.0
#13954	Ком/8		непр	108	сталь	6.7
#6717	#6715		непр	159	сталь	30.3
#6715	#8181		непр	159	сталь	13.2
#8181	Ком/8		непр	108	сталь	4.2
#6715	#6712		непр	159	сталь	15.6
#6712	Ком/7		непр	108	сталь	3.7
#6712	#8179		непр	159	сталь	36.0
#8179	Ком/14		непр	108	сталь	3.3
#6726	#6692		непр	219	сталь	41.1
#6692	#13983		непр	108	сталь	15.8
#13983	Ком/9		непр	108	сталь	3.9
#6692	#6684		непр	219	сталь	29.9
#6684	#6682		непр	108	сталь	15.3
#6682	Ком/10		непр	108	сталь	7.1
#6682	Ком/9		непр	108	сталь	8.2
#6682	#13980		непр	108	сталь	6.9
#13980	#13978		непр	108	сталь	21.2
#13978	М-н "Георгий"		непр	108	сталь	6.8
#6684	#6688		непр	219	сталь	32.1
#6688	#13990		непр	108	сталь	16.0

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#13990	Ком/10		непр	108	сталь	6.4
#6688	#8183		непр	219	сталь	62.4
#8183	#13996		непр	108	сталь	19.1
#13996	Уч.зд.		непр	108	сталь	6.0
#5702	#5750		непр	219	сталь	13.6
#5750	Ком/4		непр	108	сталь	11.8
#5750	#5677		непр	219	сталь	60.6
#5677	"МО-106"		непр	108	сталь	11.8
#5677	#10066		непр	219	сталь	18.3
#10066	#13940		непр	219	сталь	28.2
#13940	#5681		непр	219	сталь	21.0
#5681	Пи/33		непр	108	сталь	3.6
#5681	#13938		непр	159	сталь	12.4
#13938	#5686		непр	159	сталь	31.7
#5686	Пи/33		непр	108	сталь	15.1
#5686	#10081		непр	159	сталь	25.5
#10081	#13934		непр	108	сталь	17.3
#13934	Пи/33а		непр	108	сталь	2.8
#10081	#13936		непр	108	сталь	16.7
#13936	Пи/35а		непр	108	сталь	3.5
#10081	#5692		непр	159	сталь	31.0
#5692	Пи/35		непр	108	сталь	6.1
#5692	#13932		непр	159	сталь	23.2
#13932	#10086		непр	159	сталь	30.6
#10086	#5672		непр	159	сталь	23.5
#5672	Пи/37		непр	108	сталь	12.6
#5672	#13930		непр	108	сталь	9.1
#13930	Пи/37а		непр	108	сталь	8.5
#5750	#13947		непр	159	сталь	59.0
#13947	#13952		непр	159	сталь	39.9
#13952	#13945		непр	159	сталь	29.1
#13945	#6743		непр	159	сталь	19.4
#6743	Пи/31		непр	108	сталь	7.4
#6743	#6749		непр	159	сталь	26.5
#6749	Пи/31		непр	108	сталь	7.1
#6749	#8189		непр	159	сталь	26.8
#8189	Пи/31		непр	108	сталь	7.4
#13945	#6776		непр	159	сталь	40.2
#6776	#6778		непр	159	сталь	21.2
#6778	Пи/27		непр	108	сталь	7.4
#6778	#6787		непр	159	сталь	18.1
#6787	Пи/27		непр	108	сталь	7.4
#6787	#6783		непр	159	сталь	16.8
#6783	Пи/27		непр	108	сталь	7.2
#6783	#8187		непр	159	сталь	18.7
#8187	Пи/27		непр	108	сталь	7.1
#6776	#13942		непр	159	сталь	10.7
#13942	#6758		непр	159	сталь	12.1
#6758	Пи/29		непр	108	сталь	8.5
#6758	#6768		непр	159	сталь	17.8

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#6768	Пи/29		непр	108	сталь	8.5
#6768	#6764		непр	159	сталь	18.5
#6764	Пи/29		непр	108	сталь	8.5
#6764	#6753		непр	159	сталь	17.3
#6753	Пи/29		непр	108	сталь	8.5
#6753	Пи/39		непр	108	сталь	26.6
#5855	#6592		непр	325	сталь	57.7
#6592	#13626		непр	325	сталь	4.8
#13626	#13628		непр	159	сталь	7.1
#13628	КК		непр	159	сталь	13.8
КК	Ок/11		непр	108	сталь	7.5
КК	КК		непр	159	сталь	21.0
КК	Ок/11		непр	108	сталь	7.5
КК	КК		непр	159	сталь	17.7
КК	Ок/11		непр	108	сталь	7.6
КК	КК		непр	159	сталь	17.9
КК	Ок/11		непр	108	сталь	7.6
#13626	#13624		непр	325	сталь	60.0
#13624	#5846		непр	325	сталь	31.1
#5846	КК		непр	159	сталь	43.8
КК	МВД		непр	108	сталь	6.2
КК	КК		непр	159	сталь	14.9
КК	МВД		непр	108	сталь	6.3
КК	КК		непр	159	сталь	16.2
КК	МВД		непр	108	сталь	6.1
КК	КК		непр	159	сталь	24.5
КК	Ок/15		непр	108	сталь	6.8
КК	#13619		непр	108	сталь	19.4
#13619	КК		непр	108	сталь	16.6
КК	Ок/9		непр	108	сталь	12.7
КК	КК		непр	159	сталь	17.0
КК	Ок/15		непр	108	сталь	6.5
КК	КК		непр	159	сталь	13.2
КК	Ок/15		непр	108	сталь	6.7
КК	#5793		непр	159	сталь	25.3
#5793	Дз/38		непр	108	сталь	7.1
#5793	#8205		непр	159	сталь	22.8
#8205	Дз/38		непр	108	сталь	6.9
#5793	#6624		непр	159	сталь	18.2
#6624	Дз/40		непр	108	сталь	6.4
#6624	#8203		непр	159	сталь	23.2
#8203	Дз/40		непр	108	сталь	5.8
#5846	КК		непр	219	сталь	332.2
КК	#10609		непр	325	сталь	23.7
#10609	#10605		непр	108	сталь	46.8
#10605	#10587		непр	108	сталь	16.9
#10587	Эн/1а		непр	108	сталь	11.0
#10587	Эн/6		непр	108	сталь	12.0
#10605	#10599		непр	108	сталь	22.9
#10599	Эн/1		непр	108	сталь	9.9

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#10599	Эн/4		непр	108	сталь	14.8
#10599	#10589		непр	108	сталь	51.1
#10589	Эн/2а		непр	108	сталь	15.6
#10589	Эн/8		непр	108	сталь	27.0
#10605	#10579		непр	108	сталь	33.8
#10579	#15340		непр	108	сталь	89.9
#15340	Эн/3а		непр	108	сталь	19.6
#10579	#10570		непр	108	сталь	16.8
#10570	Эн/6		непр	108	сталь	8.3
#10570	#10574		непр	108	сталь	4.7
#10574	Эн/7		непр	108	сталь	8.9
#10574	#15358		непр	108	сталь	26.2
#15358	#14749		непр	108	сталь	50.3
#14749	Зв/35		непр	108	сталь	7.7
#10579	#10616		непр	108	сталь	77.0
#10616	Мо/3		непр	108	сталь	4.7
#10616	#10613		непр	108	сталь	46.5
#10613	Мо/2		непр	108	сталь	4.8
#10613	Мо/1		непр	108	сталь	49.3
#10609	Отб-кол		непр	219	сталь	101.5
Отб-кол	#10560		непр	108	сталь	24.3
#10560	Зв/31		непр	108	сталь	5.7
#10560	#10563		непр	108	сталь	36.2
#10563	Зв/33		непр	108	сталь	6.3
Отб-кол	Отбойный		непр	159	сталь	252.3
Отбойный	#16104		непр	159	чугун	1202.4
#16104	ПМС-66		непр	108	сталь	13.1
#16104	КНС-6		непр	159	чугун	70.6
Отб-кол	#10550		непр	219	сталь	15.6
#10550	Зв/1		непр	108	сталь	23.8
#10550	#13863		непр	159	сталь	65.4
#13863	#8173		непр	159	сталь	68.2
#8173	#13861		непр	159	сталь	56.4
#13861	#5852		непр	159	сталь	29.1
#5852	СОШ№10		непр	108	сталь	20.6
#5852	#8177		непр	159	сталь	12.6
#8177	СОШ№10		непр	108	сталь	21.0
#10550	#8175		непр	219	сталь	106.1
#8175	#13859		непр	219	сталь	41.1
#13859	#13857		непр	219	сталь	57.9
#13857	#10534		непр	219	сталь	24.6
#10534	Пи/34		непр	108	сталь	26.8
#10534	#13803		непр	108	сталь	41.3
#13803	#13806		непр	108	сталь	15.1
#13806	Пи/34		непр	108	сталь	5.8
#13806	#13809		непр	108	сталь	13.2
#13809	Пи/34		непр	108	сталь	6.3
#13809	#13812		непр	108	сталь	12.5
#13812	Пи/34		непр	108	сталь	5.2
#10534	#13799		непр	108	сталь	18.2

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#13799	Пи/34		непр	108	сталь	16.0
#13799	#13794		непр	108	сталь	21.3
#13794	Пи/34		непр	108	сталь	15.3
#13794	#14934		непр	108	сталь	19.9
#14934	#16223		непр	108	сталь	5.5
#16223	"Евразия"		непр	108	сталь	11.5
#10534	#13838		непр	159	сталь	57.6
#13838	#13849		непр	159	сталь	16.1
#13849	#13851		непр	159	сталь	31.7
#13851	Пи/30		непр	108	сталь	16.0
#13849	#13835		непр	108	сталь	30.4
#13835	Пи/32		непр	108	сталь	10.9
#13835	#13832		непр	108	сталь	33.0
#13832	Пи/32		непр	108	сталь	10.9
#13832	#13828		непр	108	сталь	31.4
#13828	Пи/32		непр	108	сталь	11.3
#13828	#15551		непр	108	сталь	30.2
#15551	Пи/32		непр	108	сталь	11.4
#8175	#10530		непр	159	сталь	35.3
#10530	Зв/5		непр	108	сталь	10.7
#10530	Зв/8		непр	108	сталь	26.1
#10530	#10541		непр	108	сталь	38.0
#10541	Зв/3		непр	108	сталь	7.5
#10541	Зв/6		непр	108	сталь	21.1
#10530	#10509		непр	108	сталь	20.4
#10509	Зв/7		непр	108	сталь	5.5
#10509	Зв/10		непр	108	сталь	19.8
#10509	#10516		непр	108	сталь	25.7
#10516	Зв/9		непр	108	сталь	7.5
#10516	Зв/12		непр	108	сталь	19.1
#10516	#10524		непр	108	сталь	31.6
#10524	Зв/11		непр	108	сталь	10.6
#10524	Зв/14		непр	108	сталь	18.7
#10524	#10503		непр	108	сталь	28.3
#10503	Зв/13		непр	108	сталь	8.4
#10503	Зв/16		непр	108	сталь	18.4
#10530	#10493		непр	159	сталь	92.4
#10493	Зв/24		непр	108	сталь	18.6
#10493	Зв/21		непр	108	сталь	33.8
#10493	#10470		непр	108	сталь	14.1
#10470	Зв/26		непр	108	сталь	11.6
#10470	Зв/23		непр	108	сталь	27.2
#10470	#10463		непр	108	сталь	28.4
#10463	Зв/28		непр	108	сталь	9.9
#10463	Зв/25		непр	108	сталь	25.4
#10463	#10454		непр	108	сталь	19.4
#10454	Зв/30		непр	108	сталь	7.0
#10454	Зв/27		непр	108	сталь	23.7
#10454	Зв/29		непр	108	сталь	45.8
#10493	#10486		непр	108	сталь	43.1

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#10486	Зв/22		непр	108	сталь	13.9
#10486	Зв/19		непр	108	сталь	28.6
#10486	#10477		непр	108	сталь	41.5
#10477	Зв/20		непр	108	сталь	14.2
#10477	Зв/18		непр	108	сталь	26.1
#10477	Зв/17		непр	108	сталь	29.7
#10477	Зв/15		непр	108	сталь	35.8
<b>Сеть КНС-3</b>						<b>3003</b>
КНС-3	#6888		непр	219	сталь	8.0
#6888	#10146		непр	159	сталь	52.6
#10146	#15281		непр	159	сталь	59.5
#15281	#15279		непр	159	сталь	50.2
#15279	#15113		непр	159	сталь	103.3
#15113	#15115		непр	108	сталь	18.7
#15115	#15118		непр	108	сталь	54.1
#15118	Общественное-3		непр	108	сталь	7.8
#15113	#6966		непр	159	сталь	24.0
#6966	Ст/19		непр	108	сталь	8.6
#6966	#6957		непр	159	сталь	38.4
#6957	#15103		непр	108	сталь	35.7
#15103	Ст/6а		непр	108	сталь	4.0
#15103	#15098		непр	108	сталь	21.6
#15098	Ст/6а		непр	108	сталь	4.0
#15098	Ст/6а		непр	108	сталь	24.9
#6957	#15086		непр	159	сталь	26.5
#15086	Ст/6б		непр	108	сталь	6.1
#15086	#15091		непр	159	сталь	31.9
#15091	Ст/6б		непр	108	сталь	6.6
#15091	#6971		непр	159	сталь	20.8
#6971	Ст/6б		непр	108	сталь	7.3
#6971	#6963		непр	159	сталь	21.1
#6963	#8002		непр	108	сталь	39.7
#8002	Шк/12		непр	108	сталь	21.1
#6963	#13729		непр	108	сталь	44.1
#13729	Шк/11		непр	108	сталь	11.8
#13729	#15069		непр	108	сталь	34.4
#15069	Шк/11		непр	108	сталь	11.2
#15069	#13735		непр	108	сталь	19.1
#13735	ДС_Малышка		непр	108	сталь	26.0
#13735	"Акцент"		непр	108	сталь	36.1
#6888	#15277		непр	219	сталь	4.8
#15277	#15275		непр	219	сталь	13.9
#15275	#6944		непр	219	сталь	50.7
#6944	#6949		непр	219	сталь	31.3
#6949	#15272		непр	108	сталь	33.6
#15272	Лыж.База		непр	108	сталь	5.0
#6949	#15267		непр	108	сталь	39.8
#15267	#15263		непр	108	сталь	67.5
#15263	"Кедр"		непр	108	сталь	6.7

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#6944	#15172		непр	219	сталь	24.4
#15172	Поб/28		непр	108	сталь	9.0
#15172	#15168		непр	219	сталь	18.1
#15168	Поб/28		непр	108	сталь	7.4
#15168	#6860		непр	219	сталь	17.4
#6860	#6900		непр	159	сталь	25.0
#6900	#6910		непр	159	сталь	17.0
#6910	#12070		непр	108	сталь	25.2
#12070	ИП Геворгян Пекарня		непр	108	сталь	7.9
#6910	#15244		непр	159	сталь	4.2
#15244	#15240		непр	108	сталь	65.1
#15240	"Кедр"		непр	108	сталь	2.3
#15244	#15139		непр	159	сталь	16.3
#15139	Поб/24		непр	108	сталь	8.4
#15139	#15144		непр	159	сталь	17.1
#15144	Поб/24		непр	108	сталь	8.2
#15144	#15134		непр	159	сталь	44.3
#15134	Поб/22		непр	108	сталь	8.3
#15134	#6920		непр	159	сталь	15.4
#6920	Поб/22		непр	108	сталь	8.2
#6920	#7886		непр	159	сталь	59.7
#7886	Поб/20		непр	108	сталь	11.0
#7886	#15127		непр	159	сталь	17.7
#15127	Поб/20		непр	108	сталь	10.7
#15127	#6870		непр	159	сталь	53.8
#6870	Поб/18		непр	108	сталь	11.0
#6870	#6866		непр	159	сталь	30.5
#6866	Поб/16		непр	108	сталь	9.8
#6866	#6874		непр	108	сталь	37.8
#6874	#15198		непр	108	сталь	17.5
#15198	Поб/18а		непр	108	сталь	3.6
#6874	#8010		непр	108	сталь	21.8
#8010	Ст/15		непр	108	сталь	10.3
#6874	#6878		непр	108	сталь	75.9
#6878	Ст/13		непр	108	сталь	5.1
#6878	Поб/14		непр	108	сталь	22.8
#6860	#15164		непр	159	сталь	16.3
#15164	#15158		непр	159	сталь	20.2
#15158	Поб/23		непр	108	сталь	14.2
#15158	#15153		непр	159	сталь	15.3
#15153	Поб/23		непр	108	сталь	14.3
#15164	#6895		непр	159	сталь	19.3
#6895	Почта		непр	108	сталь	15.3
#6895	#6905		непр	159	сталь	43.8
#6905	Поб/19		непр	108	сталь	16.0
#6905	#15177		непр	159	сталь	17.4
#15177	Поб/19		непр	108	сталь	15.8
#15177	#15182		непр	159	сталь	44.2

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
#15182	По6/17		непр	108	сталь	15.0
#15182	#6915		непр	159	сталь	18.8
#6915	По6/17		непр	108	сталь	15.0
#6915	#15200		непр	159	сталь	37.3
#15200	#6924		непр	159	сталь	5.6
#6924	#15196		непр	159	сталь	106.9
#15196	#15194		непр	159	сталь	9.9
#15194	По6/15		непр	108	сталь	12.4
#15194	#15192		непр	159	сталь	37.9
#15192	#6975		непр	159	сталь	64.1
#6975	#8006		непр	159	сталь	16.5
#8006	До/10		непр	108	сталь	11.5
#8006	По6/13		непр	108	сталь	12.6
#6924	#6940		непр	159	сталь	48.0
#6940	#15215		непр	108	сталь	19.4
#15215	СОШ№1		непр	108	сталь	7.3
#15215	#15220		непр	108	сталь	20.8
#15220	СОШ№1		непр	108	сталь	7.3
#6940	#6929		непр	159	сталь	31.4
#6929	#15213		непр	159	сталь	18.9
#15213	#6935		непр	159	сталь	36.8
#6935	СОШ№1		непр	108	сталь	8.5
#6935	#8008		непр	159	сталь	21.9
#8008	#15205		непр	108	сталь	13.2
#15205	СОШ№1		непр	108	сталь	13.0
#15205	#15209		непр	108	сталь	18.3
#15209	СОШ№1		непр	108	сталь	6.2
#6929	#15223		непр	159	сталь	13.6
#15223	#15236		непр	159	сталь	70.3
#15223	#15225		непр	159	сталь	43.1
#15225	До/16		непр	108	сталь	5.5
#15225	#15228		непр	159	сталь	18.3
#15228	До/16		непр	108	сталь	5.7
#15228	#15253		непр	159	сталь	41.0
#15253	До/18		непр	108	сталь	4.2
#15253	#15256		непр	159	сталь	29.6
#15256	До/18		непр	108	сталь	4.3
<b>Сеть КНС-6</b>						<b>1437</b>
КНС-6	К-225		непр	219	сталь	41.6
К-225	К-226		непр	159	сталь	91.8
К-226	К-227		непр	159	сталь	31.6
К-227	Депо		непр	159	сталь	14.4
К-226	Кот. №5		непр	108	сталь	83.1
К-225	К-228		непр	219	сталь	32.9
К-228	К-229		непр	108	сталь	26.3
К-229	Б/15		непр	108	сталь	7.0
К-228	К-230		непр	219	сталь	42.5
К-230	Б/13		непр	108	сталь	7.0
К-230	#9917		непр	219	сталь	102.3
#9917	К-231		непр	159	сталь	38.3

**Перечень существующих участков сетей водоотведения**

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Д, мм	Материал трубы	Длина, м
К-231	Б/7		непр	108	сталь	8.1
К-231	К-233		непр	159	сталь	28.0
К-233	Б/7		непр	108	сталь	7.9
К-233	К-234		непр	159	сталь	50.2
К-234	Б/4		непр	108	сталь	8.2
К-234	К-235		непр	159	сталь	18.3
К-235	Б/4		непр	108	сталь	8.3
К-235	К-236		непр	159	сталь	20.1
К-236	Б/4		непр	108	сталь	8.3
К-236	К-237		непр	159	сталь	38.7
К-237	Б/1		непр	108	сталь	8.9
К-237	К-238		непр	159	сталь	18.0
К-238	Б/1		непр	108	сталь	8.9
К-238	К-239		непр	159	сталь	18.6
К-239	Б/1		непр	108	сталь	9.0
#9917	К-244		непр	219	сталь	75.6
К-244	#7011		непр	108	сталь	19.3
#7011	Б/10		непр	108	сталь	6.5
#7011	#7001		непр	108	сталь	27.8
#7001	Б/10		непр	108	сталь	7.0
К-244	#9914		непр	159	сталь	32.6
#9914	Б/9		непр	108	сталь	21.6
#9914	К-245		непр	159	сталь	40.9
К-245	К-246		непр	159	сталь	29.7
К-246	Б/11		непр	108	сталь	6.0
К-246	К-247		непр	159	сталь	18.0
К-247	Б/11		непр	108	сталь	6.3
К-247	К-248		непр	159	сталь	19.2
К-248	Б/11		непр	108	сталь	6.6
К-248	К-249		непр	159	сталь	34.0
К-249	Б/8		непр	108	сталь	7.4
К-249	К-251		непр	159	сталь	27.9
К-251	Б/8		непр	108	сталь	7.5
К-251	К-252		непр	159	сталь	59.4
К-252	Б/5		непр	108	сталь	6.4
К-252	К-253		непр	159	сталь	12.7
К-253	Коррекц.школа		непр	108	сталь	30.1
К-253	К-254		непр	159	сталь	16.9
К-254	Б/5		непр	108	сталь	6.3
К-254	#9921		непр	159	сталь	26.5
#9921	#9924		непр	108	сталь	34.4
#9924	Б/3		непр	108	сталь	5.1
#9921	К-255		непр	159	сталь	19.9
К-255	Б/2		непр	108	сталь	8.4
К-255	К-257		непр	159	сталь	30.1
К-257	Б/2		непр	108	сталь	8.6

## Перечень перспективных участков сетей водоотведения

Начало	Конец	Год ввода	Тип прокладки	Дсущ, мм	Днов, мм	Материал трубы	Длина, м
<b>Сеть КНС-5</b>							<b>299</b>
<i>Новые</i>							<b>299</b>
#8045	#16365	2020	непр	-	100	сталь	12.7
#16365	#16356	2020	непр	-	100	сталь	38.8
#16356	#16359	2020	непр	-	100	сталь	9.0
#16359	Автомойка-1	2020	непр	-	100	сталь	4.7
#16356	#16352	2020	непр	-	100	сталь	23.7
#16352	СТО-1	2020	непр	-	100	сталь	4.4
#8055	#16345	2020	непр	-	100	сталь	55.1
#16345	#16341	2020	непр	-	100	сталь	98.9
#16341	Дет.сад	2020	непр	-	100	сталь	4.5
#16341	#16334	2020	непр	-	100	сталь	24.1
#16334	Дет.сад	2020	непр	-	100	сталь	4.8
#5490	МФЦ (реконструкция)	2020	непр	-		сталь	18.2
<b>Сеть КНС-2</b>							<b>360</b>
<i>Новые</i>							<b>360</b>
#16385	#16393	2020	непр	-	100	сталь	17.4
#16393	#16391	2020	непр	-	100	сталь	10.4
#16391	Молочная кухня	2020	непр	-	100	сталь	11.3
#5302	#16301	2020	непр	-	100	сталь	10.8
#16301	Стадион	2020	непр	-	100	сталь	3.0
#16301	#16305	2020	непр	-	100	сталь	24.8
#16305	Стадион	2020	непр	-	100	сталь	3.0
#16260	#16265	2020	непр	-	100	сталь	30.1
#16265	Спорткомплекс-3	2020	непр	-	100	сталь	9.4
#16265	#16256	2020	непр	-	100	сталь	32.9
#16256	Спорткомплекс-3	2020	непр	-	100	сталь	10.5
#16251	#16247	2020	непр	-	100	сталь	26.9
#16247	Спорткомплекс-2	2020	непр	-	100	сталь	6.8
#16247	#16249	2020	непр	-	100	сталь	34.8
#16249	Спорткомплекс-2	2020	непр	-	100	сталь	7.1
#5652	#16237	2020	непр	-	100	сталь	20.4
#16237	#16235	2020	непр	-	100	сталь	44.8
#16235	Гостиница-130мест	2020	непр	-	100	сталь	7.1
#16235	#16228	2020	непр	-	100	сталь	41.8
#16228	Гостиница-130мест	2020	непр	-	100	сталь	6.8
<b>Сеть КНС-4</b>							<b>254</b>
<i>Новые</i>							<b>254</b>
#5846	#16199	2020	непр	-	100	сталь	71.4
#16199	#16195	2020	непр	-	100	сталь	63.8
#16195	Бассейн	2020	непр	-	100	сталь	8.2
#16223	#16219	2020	непр	-	100	сталь	101.4
#16219	Спорткомплекс-1	2020	непр	-	100	сталь	8.8

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 1 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
<b>Система "Центральная"</b>		<b>143.2</b>	<b>343.8</b>	<b>83.22</b>	<b>3437.7</b>	<b>3728.7</b>	<b>2784.6</b>	<b>856</b>	<b>365</b>	<b>1221</b>
<b>Сеть "Центральная"</b>		<b>78.7</b>	<b>188.9</b>	<b>45.85</b>	<b>1889.4</b>	<b>2048.8</b>	<b>1530.4</b>	<b>470</b>	<b>201</b>	<b>671</b>
<b>Жилые здания и жилые помещения в этих зданиях</b>										
Дз/38	Дзержинского ул., 38	0.47	1.13	0.272	11.3	12.3	9.1	2.8	1.2	4.0
Дз/40	Дзержинского ул., 40	0.66	1.58	0.381	15.8	17.2	12.8	3.9	1.7	5.6
Дз/42	Дзержинского ул., 42	1.20	2.89	0.695	28.9	31.3	23.4	7.2	3.1	10.3
Дз/66	Дзержинского ул., 66	1.22	2.94	0.707	29.4	31.9	23.8	7.3	3.1	10.4
Дз/74	Дзержинского ул., 74	1.35	3.24	0.780	32.4	35.1	26.2	8.1	3.4	11.5
Дз/93	Дзержинского ул., 93	1.59	3.82	0.919	38.2	41.4	30.9	9.5	4.0	13.5
Ко/7	Кошевого ул., 7	1.62	3.89	0.937	38.9	42.2	31.5	9.7	4.1	13.8
Ко/9	Кошевого ул., 9	1.66	3.99	0.961	39.9	43.3	32.3	9.9	4.2	14.2
Ко/11	Кошевого ул., 11	1.10	2.64	0.635	26.4	28.6	21.3	6.6	2.8	9.4
Ко/13	Кошевого ул., 13	0.91	2.18	0.526	21.8	23.7	17.7	5.4	2.3	7.8
Ко/15	Кошевого ул., 15	1.20	2.89	0.695	28.9	31.3	23.4	7.2	3.1	10.3
Ко/17	Кошевого ул., 17	1.02	2.46	0.592	24.6	26.7	19.9	6.1	2.6	8.7
Ко/19	Кошевого ул., 19	1.06	2.54	0.611	25.4	27.5	20.5	6.3	2.7	9.0
Ко/20	Кошевого ул., 20	1.05	2.51	0.604	25.1	27.2	20.3	6.2	2.7	8.9
Ко/21	Кошевого ул., 21	2.23	5.35	1.287	53.5	58.0	43.3	13.3	5.7	19.0
Ко/22	Кошевого ул., 22	0.82	1.96	0.471	19.6	21.2	15.9	4.9	2.1	7.0
Ко/23	Кошевого ул., 23	1.35	3.24	0.780	32.4	35.1	26.2	8.1	3.4	11.5
Ко/24	Кошевого ул., 24	1.29	3.09	0.743	30.9	33.5	25.0	7.7	3.3	11.0
Ком/1	Комсомольская ул., 1	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/2	Комсомольская ул., 2	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/2а	Комсомольская ул., 2а	0.31	0.75	0.181	7.5	8.2	6.1	1.9	0.8	2.7
Ком/3	Комсомольская ул., 3	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/4	Комсомольская ул., 4	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/5	Комсомольская ул., 5	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/6	Комсомольская ул., 6	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/6а	Комсомольская ул., 6а	0.23	0.56	0.181	5.6	5.9	4.5	1.4	0.6	2.0
Ком/7	Комсомольская ул., 7	0.19	0.45	0.109	4.5	4.9	3.7	1.1	0.5	1.6

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 2 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Ком/8	Комсомольская ул., 8	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/9	Комсомольская ул., 9	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/10	Комсомольская ул., 10	0.18	0.43	0.103	4.3	4.6	3.5	1.1	0.5	1.5
Ком/14	Комсомольская ул., 14	0.15	0.35	0.085	3.5	3.8	2.8	0.9	0.4	1.2
Ле/1	Ленина ул., 1	0.46	1.10	0.266	11.0	12.0	8.9	2.7	1.2	3.9
Ле/1а	Ленина ул., 1а	0.39	0.93	0.224	9.3	10.1	7.5	2.3	1.0	3.3
Ле/2	Ленина ул., 2	0.26	0.63	0.151	6.3	6.8	5.1	1.6	0.7	2.2
Ле/3	Ленина ул., 3	1.90	4.57	1.100	45.7	49.6	37.0	11.4	4.8	16.2
Ле/4	Ленина ул., 4	0.51	1.23	0.296	12.3	13.3	10.0	3.1	1.3	4.4
Ле/5	Ленина ул., 5	1.49	3.56	0.858	35.6	38.7	28.9	8.9	3.8	12.7
Ле/6	Ленина ул., 6	0.23	0.55	0.133	5.5	6.0	4.5	1.4	0.6	2.0
Ле/7	Ленина ул., 7	0.70	1.68	0.405	16.8	18.3	13.6	4.2	1.8	6.0
Ле/8	Ленина ул., 8	0.87	2.08	0.502	20.8	22.6	16.9	5.2	2.2	7.4
Ле/10	Ленина ул., 10	1.18	2.84	0.683	28.4	30.8	23.0	7.1	3.0	10.1
Ле/11	Ленина ул., 11	2.06	4.94	1.191	49.4	53.7	40.1	12.3	5.2	17.6
Ле/12	Ленина ул., 12	1.53	3.66	0.883	36.6	39.8	29.7	9.1	3.9	13.0
Ле/13	Ленина ул., 13	0.46	1.10	0.266	11.0	12.0	8.9	2.7	1.2	3.9
Ле/14	Ленина ул., 14	1.41	3.39	0.816	33.9	36.8	27.4	8.4	3.6	12.0
Ле/18	Ленина ул., 18	0.17	0.40	0.097	4.0	4.4	3.3	1.0	0.4	1.4
Ле/19	Ленина ул., 19	0.67	1.61	0.387	16.1	17.4	13.0	4.0	1.7	5.7
Ле/20	Ленина ул., 20	0.64	1.53	0.369	15.3	16.6	12.4	3.8	1.6	5.4
Ле/22	Ленина ул., 22	0.15	0.35	0.085	3.5	3.8	2.8	0.9	0.4	1.2
Ле/23	Ленина ул., 23	0.66	1.58	0.381	15.8	17.2	12.8	3.9	1.7	5.6
Ле/24	Ленина ул., 24	0.13	0.30	0.073	3.0	3.3	2.4	0.7	0.3	1.1
Ле/25	Ленина ул., 25	0.65	1.56	0.375	15.6	16.9	12.6	3.9	1.7	5.5
Ле/26	Ленина ул., 26	0.61	1.46	0.351	14.6	15.8	11.8	3.6	1.5	5.2
Ле/27	Ленина ул., 27	0.33	0.80	0.193	8.0	8.7	6.5	2.0	0.9	2.9
Ле/28	Ленина ул., 28	0.64	1.53	0.369	15.3	16.6	12.4	3.8	1.6	5.4
Ле/29	Ленина ул., 29	0.58	1.38	0.332	13.8	15.0	11.2	3.4	1.5	4.9
Ле/30	Ленина ул., 30	0.36	0.85	0.206	8.5	9.3	6.9	2.1	0.9	3.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 3 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Ле/31	Ленина ул., 31	1.12	2.69	0.647	26.9	29.1	21.8	6.7	2.8	9.5
Ле/33	Ленина ул., 33	1.35	3.24	0.780	32.4	35.1	26.2	8.1	3.4	11.5
Ма/2	Маяковского ул., 2	1.69	4.07	0.979	40.7	44.1	32.9	10.1	4.3	14.4
Ма/4	Маяковского ул., 4	0.88	2.11	0.508	21.1	22.9	17.1	5.2	2.2	7.5
Ма/6а	Маяковского ул., 6а	0.45	1.08	0.260	10.8	11.7	8.7	2.7	1.1	3.8
Ма/6б	Маяковского ул., 6б	0.45	1.08	0.260	10.8	11.7	8.7	2.7	1.1	3.8
Ма/8	Маяковского ул., 8	0.77	1.86	0.447	18.6	20.2	15.0	4.6	2.0	6.6
Ок/2а	Октябрьская ул., 2а	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Ок/4а	Октябрьская ул., 4а	0.39	0.93	0.224	9.3	10.1	7.5	2.3	1.0	3.3
Ок/7	Октябрьская ул., 7	0.73	1.76	0.423	17.6	19.1	14.2	4.4	1.9	6.2
Ок/9	Октябрьская ул., 9	0.73	1.76	0.423	17.6	19.1	14.2	4.4	1.9	6.2
Ок/11	Октябрьская ул., 11	1.28	3.06	0.737	30.6	33.2	24.8	7.6	3.2	10.9
Ок/15	Октябрьская ул., 15	0.20	0.48	0.115	4.8	5.2	3.9	1.2	0.5	1.7
Пи/19	Пионерская ул., 19	0.97	2.33	0.562	23.3	25.3	18.9	5.8	2.5	8.3
Пи/21	Пионерская ул., 21	1.41	3.39	0.816	33.9	36.8	27.4	8.4	3.6	12.0
Пи/23	Пионерская ул., 23	1.39	3.34	0.804	33.4	36.2	27.0	8.3	3.5	11.9
Пи/24	Пионерская ул., 24	1.20	2.89	0.695	28.9	31.3	23.4	7.2	3.1	10.3
Пи/25	Пионерская ул., 25	1.38	3.31	0.798	33.1	36.0	26.8	8.2	3.5	11.8
Пи/27	Пионерская ул., 27	1.30	3.11	0.750	31.1	33.8	25.2	7.7	3.3	11.1
Пи/29	Пионерская ул., 29	1.32	3.16	0.762	31.6	34.3	25.6	7.9	3.4	11.2
Пи/30	Пионерская ул., 30	1.84	4.42	1.064	44.2	47.9	35.8	11.0	4.7	15.7
Пи/31	Пионерская ул., 31	1.58	3.79	0.913	37.9	41.1	30.7	9.4	4.0	13.5
Пи/32	Пионерская ул., 32	2.09	5.02	1.209	50.2	54.5	40.7	12.5	5.3	17.8
Пи/33	Пионерская ул., 33	0.56	1.36	0.326	13.6	14.7	11.0	3.4	1.4	4.8
Пи/33а	Пионерская ул., 33а	0.58	1.38	0.332	13.8	15.0	11.2	3.4	1.5	4.9
Пи/34	Пионерская ул., 34	2.16	5.20	1.251	52.0	56.4	42.1	12.9	5.5	18.5
Пи/35	Пионерская ул., 35	0.62	1.48	0.357	14.8	16.1	12.0	3.7	1.6	5.3
Пи/35а	Пионерская ул., 35а	0.55	1.33	0.320	13.3	14.4	10.8	3.3	1.4	4.7
Пи/37	Пионерская ул., 37	0.59	1.41	0.338	14.1	15.3	11.4	3.5	1.5	5.0
Пи/37а	Пионерская ул., 37а	0.48	1.15	0.278	11.5	12.5	9.4	2.9	1.2	4.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 4 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Пи/39	Пионерская ул., 39	0.61	1.46	0.351	14.6	15.8	11.8	3.6	1.5	5.2
Сов/55	Советская ул., 55	1.78	4.27	1.028	42.7	46.3	34.6	10.6	4.5	15.2
Сов/61	Советская ул., 61	1.89	4.54	1.094	45.4	49.3	36.8	11.3	4.8	16.1
Зв/1	Звездный м-н, 1	0.04	0.10	0.024	1.0	1.1	0.8	0.2	0.1	0.4
Зв/3	Звездный м-н, 3	0.06	0.15	0.036	1.5	1.6	1.2	0.4	0.2	0.5
Зв/5	Звездный м-н, 5	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/6	Звездный м-н, 6	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/7	Звездный м-н, 7	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/8	Звездный м-н, 8	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/9	Звездный м-н, 9	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/10	Звездный м-н, 10	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/11	Звездный м-н, 11	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/12	Звездный м-н, 12	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/13	Звездный м-н, 13	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/14	Звездный м-н, 14	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/15	Звездный м-н, 15	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/16	Звездный м-н, 16	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/17	Звездный м-н, 17	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/18	Звездный м-н, 18	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/19	Звездный м-н, 19	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/20	Звездный м-н, 20	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/21	Звездный м-н, 21	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/22	Звездный м-н, 22	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/23	Звездный м-н, 23	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/24	Звездный м-н, 24	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/25	Звездный м-н, 25	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/26	Звездный м-н, 26	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/27	Звездный м-н, 27	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/28	Звездный м-н, 28	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/29	Звездный м-н, 29	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 5 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Зв/30	Звездный м-н, 30	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/31	Звездный м-н, 31	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Зв/33	Звездный м-н, 33	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Зв/35	Звездный м-н, 35	0.03	0.07	0.030	0.7	0.7	0.6	0.2	0.1	0.3
Мо/1	Монтажников ул., 1	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Мо/2	Монтажников ул., 2	0.03	0.07	0.030	0.7	0.7	0.6	0.2	0.1	0.3
Мо/3	Монтажников ул., 3	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Эн/1	Энергетиков м-н, 1	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Эн/1а	Энергетиков м-н, 1а	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Эн/2а	Энергетиков м-н, 2а	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Эн/3а	Энергетиков м-н, 3а	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Эн/4	Энергетиков м-н, 4	0.02	0.06	0.024	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2
Эн/6	Энергетиков м-н, 6	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
Эн/7	Энергетиков м-н, 7	0.02	0.06	0.024	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2
Эн/8	Энергетиков м-н, 8	0.02	0.04	0.018	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2
<b>Сеть КНС-2</b>		<b>37.7</b>	<b>90.4</b>	<b>21.78</b>	<b>904.4</b>	<b>981.5</b>	<b>732.5</b>	<b>225</b>	<b>96</b>	<b>321</b>
<b>Жилые здания и жилые помещения в этих зданиях</b>										
Г/1	Горького ул., 1	1.65	3.97	0.955	39.7	43.0	32.1	9.9	4.2	14.1
Г/2	Горького ул., 2	1.92	4.62	1.112	46.2	50.1	37.4	11.5	4.9	16.4
Г/3	Горького ул., 3	1.60	3.84	0.925	38.4	41.7	31.1	9.6	4.1	13.6
Г/5	Горького ул., 5	1.83	4.39	1.058	43.9	47.7	35.6	10.9	4.7	15.6
Г/7	Горького ул., 7	1.60	3.84	0.925	38.4	41.7	31.1	9.6	4.1	13.6
Г/9	Горького ул., 9	1.72	4.12	0.991	41.2	44.7	33.3	10.2	4.4	14.6
Г/11	Горького ул., 11	1.90	4.57	1.100	45.7	49.6	37.0	11.4	4.8	16.2
Г/13	Горького ул., 13	0.38	0.90	0.218	9.0	9.8	7.3	2.2	1.0	3.2
Ле/38	Ленина ул., 38	0.44	1.05	0.254	10.5	11.4	8.5	2.6	1.1	3.7
Ле/40	Ленина ул., 40	0.45	1.08	0.260	10.8	11.7	8.7	2.7	1.1	3.8
Ле/41	Ленина ул., 41	1.88	4.52	1.088	45.2	49.0	36.6	11.2	4.8	16.0
Ле/41а	Ленина ул., 41а	1.23	2.96	0.713	29.6	32.1	24.0	7.4	3.1	10.5
Ле/41б	Ленина ул., 41б	0.63	1.51	0.363	15.1	16.3	12.2	3.7	1.6	5.3

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 6 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Ле/42	Ленина ул., 42	1.54	3.69	0.889	36.9	40.0	29.9	9.2	3.9	13.1
Ле/43	Ленина ул., 43	1.22	2.94	0.707	29.4	31.9	23.8	7.3	3.1	10.4
Ле/43а	Ленина ул., 43а	1.15	2.76	0.665	27.6	30.0	22.4	6.9	2.9	9.8
Ле/44	Ленина ул., 44	1.72	4.12	0.991	41.2	44.7	33.3	10.2	4.4	14.6
Ле/45	Ленина ул., 45	1.52	3.64	0.876	36.4	39.5	29.5	9.1	3.9	12.9
Ле/47	Ленина ул., 47	1.67	4.02	0.967	40.2	43.6	32.5	10.0	4.3	14.3
Ле/48	Ленина ул., 48	1.55	3.71	0.895	37.1	40.3	30.1	9.2	3.9	13.2
Ле/50	Ленина ул., 50	1.06	2.54	0.611	25.4	27.5	20.5	6.3	2.7	9.0
Но/8	Новая ул., 8	0.33	0.80	0.193	8.0	8.7	6.5	2.0	0.9	2.9
Пи/1	Пионерская ул., 1	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Пи/2	Пионерская ул., 2	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/3	Пионерская ул., 3	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/4	Пионерская ул., 4	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Пи/5	Пионерская ул., 5	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Пи/6	Пионерская ул., 6	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Пи/7	Пионерская ул., 7	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Пи/8	Пионерская ул., 8	0.27	0.65	0.157	6.5	7.1	5.3	1.6	0.7	2.3
Пи/9	Пионерская ул., 9	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/10	Пионерская ул., 10	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/11	Пионерская ул., 11	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/12	Пионерская ул., 12	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/13	Пионерская ул., 13	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/14	Пионерская ул., 14	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/15	Пионерская ул., 15	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/16	Пионерская ул., 16	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/17	Пионерская ул., 17	0.28	0.68	0.163	6.8	7.4	5.5	1.7	0.7	2.4
Пи/26	Пионерская ул., 26	2.19	5.25	1.263	52.5	56.9	42.5	13.1	5.6	18.6
Пи/28	Пионерская ул., 28	1.77	4.24	1.022	42.4	46.0	34.4	10.6	4.5	15.1
<b>Сеть КНС-3</b>		<b>7.3</b>	<b>17.5</b>	<b>4.27</b>	<b>174.7</b>	<b>189.2</b>	<b>141.5</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>62</b>

Жилые здания и жилые помещения в этих зданиях

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 7 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
До/10	Доковская ул., 10	0.23	0.55	0.133	5.5	6.0	4.5	1.4	0.6	2.0
До/16	Доковская ул., 16	0.24	0.58	0.139	5.8	6.3	4.7	1.4	0.6	2.1
Поб/13	30 лет Победы ул., 13	0.23	0.55	0.133	5.5	6.0	4.5	1.4	0.6	2.0
Поб/14	30 лет Победы ул., 14	0.21	0.50	0.121	5.0	5.4	4.1	1.2	0.5	1.8
Поб/15	30 лет Победы ул., 15	0.14	0.35	0.144	3.5	3.5	2.8	0.9	0.4	1.3
Поб/16	30 лет Победы ул., 16	0.23	0.55	0.133	5.5	6.0	4.5	1.4	0.6	2.0
Поб/17	30 лет Победы ул., 17	0.24	0.58	0.139	5.8	6.3	4.7	1.4	0.6	2.1
Поб/19	30 лет Победы ул., 19	0.24	0.58	0.139	5.8	6.3	4.7	1.4	0.6	2.1
Поб/20	30 лет Победы ул., 20	0.24	0.58	0.139	5.8	6.3	4.7	1.4	0.6	2.1
Поб/22	30 лет Победы ул., 22	0.23	0.55	0.133	5.5	6.0	4.5	1.4	0.6	2.0
Поб/23	30 лет Победы ул., 23	0.25	0.61	0.151	6.1	6.6	4.9	1.5	0.6	2.2
Поб/24	30 лет Победы ул., 24	0.24	0.58	0.139	5.8	6.3	4.7	1.4	0.6	2.1
Поб/28	30 лет Победы ул., 28	0.24	0.58	0.139	5.8	6.3	4.7	1.4	0.6	2.1
Ст/6а	Строительная ул., 6а	1.05	2.51	0.604	25.1	27.2	20.3	6.2	2.7	8.9
Ст/6б	Строительная ул., 6б	1.12	2.69	0.647	26.9	29.1	21.8	6.7	2.8	9.5
Ст/13	Строительная ул., 13	0.37	0.88	0.212	8.8	9.5	7.1	2.2	0.9	3.1
Ст/15	Строительная ул., 15	0.20	0.48	0.115	4.8	5.2	3.9	1.2	0.5	1.7
Шк/11	Школьная ул., 11	1.21	2.91	0.701	29.1	31.6	23.6	7.2	3.1	10.3
Шк/12	Школьная ул., 12	0.23	0.55	0.133	5.5	6.0	4.5	1.4	0.6	2.0
До/18	Доковская ул., 18	0.03	0.08	0.018	0.8	0.8	0.6	0.2	0.1	0.3
Поб/18	30 лет Победы ул., 18	0.04	0.10	0.024	1.0	1.1	0.8	0.2	0.1	0.4
Поб/18а	30 лет Победы ул., 18а	0.03	0.08	0.018	0.8	0.8	0.6	0.2	0.1	0.3
Ст/19	Строительная ул., 19	0.03	0.08	0.018	0.8	0.8	0.6	0.2	0.1	0.3
<b>Сеть КНС-5</b>		<b>15.4</b>	<b>36.8</b>	<b>8.87</b>	<b>368.5</b>	<b>399.9</b>	<b>298.5</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>131</b>
<b>Жилые здания и жилые помещения в этих зданиях</b>										
Г/10	Горького ул., 10	1.34	3.21	0.774	32.1	34.9	26.0	8.0	3.4	11.4
Г/10а	Горького ул., 10а	3.04	7.30	1.759	73.0	79.3	59.2	18.2	7.8	25.9
Г/12	Горького ул., 12	2.61	6.28	1.511	62.8	68.1	50.8	15.6	6.7	22.3
Г/15	Горького ул., 15	2.10	5.05	1.215	50.5	54.8	40.9	12.6	5.4	17.9
Г/19	Горького ул., 19	2.74	6.58	1.584	65.8	71.4	53.3	16.4	7.0	23.4

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Жилые потребители)

Приложение 4.1 (стр. 8 из 8)

Обозначение на схеме	Адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		ср. в макс сут	макс в макс сут	ср. в ср. сут	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Г/23	Горького ул., 23	2.38	5.72	1.378	57.2	62.1	46.4	14.2	6.1	20.3
Дз/133	Дзержинского ул., 133	1.13	2.71	0.653	27.1	29.4	22.0	6.7	2.9	9.6
<b>Сеть КНС-6</b>		<b>4.2</b>	<b>10.1</b>	<b>2.45</b>	<b>100.8</b>	<b>109.3</b>	<b>81.6</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>
<b>Жилые здания и жилые помещения в этих зданиях</b>										
Б/1	Байкальская ул., 1	0.42	1.00	0.242	10.0	10.9	8.1	2.5	1.1	3.6
Б/2	Байкальская ул., 2	0.43	1.03	0.248	10.3	11.2	8.3	2.6	1.1	3.7
Б/3	Байкальская ул., 3	0.37	0.88	0.212	8.8	9.5	7.1	2.2	0.9	3.1
Б/4	Байкальская ул., 4	0.42	1.00	0.242	10.0	10.9	8.1	2.5	1.1	3.6
Б/5	Байкальская ул., 5	0.43	1.03	0.248	10.3	11.2	8.3	2.6	1.1	3.7
Б/7	Байкальская ул., 7	0.43	1.03	0.248	10.3	11.2	8.3	2.6	1.1	3.7
Б/8	Байкальская ул., 8	0.40	0.95	0.230	9.5	10.4	7.7	2.4	1.0	3.4
Б/9	Байкальская ул., 9	0.42	1.00	0.242	10.0	10.9	8.1	2.5	1.1	3.6
Б/10	Байкальская ул., 10	0.43	1.03	0.248	10.3	11.2	8.3	2.6	1.1	3.7
Б/11	Байкальская ул., 11	0.42	1.00	0.242	10.0	10.9	8.1	2.5	1.1	3.6
Б/13	Байкальская ул., 13	0.02	0.06	0.024	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2
Б/15	Байкальская ул., 15	0.02	0.06	0.024	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 1 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м/ч			Суточные, м/сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
<b>Система "Центральная"</b>		<b>189.4</b>	<b>332.7</b>	<b>78.89</b>	<b>2101.6</b>	<b>4588.8</b>	<b>1702.3</b>	<b>523</b>	<b>239</b>	<b>762</b>
<b>Сеть "Центральная"</b>		<b>103.7</b>	<b>172.2</b>	<b>64.27</b>	<b>1656.2</b>	<b>2511.9</b>	<b>1341.5</b>	<b>412</b>	<b>189</b>	<b>602</b>
<b>Нежилые здания и нежилые помещения в этих зданиях</b>										
"Ангара"	Магазин "Ангара", Советская ул., 30	0.04	0.10	0.016	1.0	1.1	0.8	0.2	0.1	0.3
"Бизон"	Кафе "Бизон", Ленина ул., 21а	0.05	0.13	0.001	1.3	1.5	1.0	0.3	0.1	0.4
<i>Бизон мойка</i>	<i>Бизон мойка, Ленина ул., 21а</i>	<i>0.08</i>	<i>0.20</i>	<i>0.0470</i>	<i>2.0</i>	<i>2.2</i>	<i>1.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	<i>0.7</i>
<i>Бизон унитаз</i>	<i>Бизон унитаз, Ленина ул., 21а</i>	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0069</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>
"Велес"	Торговый комплекс "Велес", Кошевого ул., 19б	0.02	0.05	0.015	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
<i>М-н "Велес"</i>	<i>М-н "Велес", Кошевого ул., 19б</i>	<i>0.02</i>	<i>0.06</i>	<i>0.0231</i>	<i>0.6</i>	<i>0.6</i>	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>
"Евразия"	Магазин "Евразия", Пионерская ул., 34а									
<i>ИП Нартов офис</i>	<i>ИП Нартов офис, Пионерская ул., 34а</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>	<i>0.0023</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>ИП Нартов прод</i>	<i>ИП Нартов прод, Пионерская ул., 34а</i>	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0077</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>
<i>ИП Нартов пром</i>	<i>ИП Нартов пром, Пионерская ул., 34а</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0012</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Ремонтно-монтажная компания</i>	<i>Ремонтно-монтажная компания, Пионерская ул., 34а</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0000</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
"Жилсервис"	Административное здание, Дзержинского ул., 107	0.01	0.03	0.002	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
"Загляни"	Магазин № 5, Ленина ул., 20а	0.03	0.07	0.021	0.7	0.7	0.6	0.2	0.1	0.2

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 2 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Магазин № 5	Магазин № 5, Ленина ул., 20а	0.00	0.00	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"МО-106"	"МО-106", Комсомольская ул., 18	0.03	0.06	0.007	0.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2
"На перроне"	Продуктовый магазин "На перроне" (ИП Кяльбиев З.Ф.), Советская ул., 32а									
"Наш Дом"-п	ООО "Наш Дом". Повысительная насосная станция, Пионерская ул., 19а	0.10	0.23	0.001	2.3	2.8	1.9	0.6	0.2	0.8
"Наш Дом"-с	ООО "Наш Дом", Советская ул., 44	0.03	0.08	0.000	0.8	0.9	0.6	0.2	0.1	0.3
сотрудники С44	сотрудники С44, Советская ул., 44	0.00	0.01	0.0020	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
"Ностальжи"	Кулинария, Ленина ул., 9	0.06	0.15	0.001	1.5	1.7	1.2	0.4	0.1	0.5
ЖТК админ	ЖТК админ, Ленина ул., 9	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ЖТК котел	ЖТК котел, Ленина ул., 9	0.01	0.03	0.0108	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
ЖТК кулинария	ЖТК кулинария, Ленина ул., 9	0.01	0.03	0.0077	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
"Планета"	Магазин "Планета", Советская ул., 30	0.03	0.07	0.031	0.7	0.7	0.6	0.2	0.1	0.3
"Славянский"	Магазин "Славянский", Ленина ул., 14а	0.02	0.04	0.015	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 3 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м/ч			Суточные, м/сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
"Сосновые родники"	Санаторий "Сосновые родники", Гастелло ул., 10а									
Родники ванны	Родники ванны, Гастелло ул., 10а	0.19	0.45	0.1875	4.5	4.5	3.6	1.1	0.5	1.6
Родники души подводный	Родники души подводный, Гастелло ул., 10а	0.20	0.49	0.2025	4.9	4.9	3.9	1.2	0.6	1.8
Родники души Шарко	Родники души Шарко, Гастелло ул., 10а	0.41	0.99	0.4142	9.9	9.9	8.1	2.5	1.2	3.6
Родники заплн.б.бассейна	Родники заплн.б.бассейна, Гастелло ул., 10а	13.33	32.00	0.0731	1.8	320.0	1.4	0.4	0.2	0.6
Родники заплн.м.бассейна	Родники заплн.м.бассейна, Гастелло ул., 10а	1.33	3.20	0.0438	1.1	32.0	0.9	0.3	0.1	0.4
Родники отдыхающие	Родники отдыхающие, Гастелло ул., 10а	0.41	0.98	0.4063	9.8	9.8	7.9	2.4	1.1	3.6
Родники пополн.б.бассейна	Родники пополн.б.бассейна, Гастелло ул., 10а	1.33	3.20	1.3333	32.0	32.0	25.9	8.0	3.7	11.7
Родники пополн.м.бассейна	Родники пополн.м.бассейна, Гастелло ул., 10а	0.13	0.32	0.1333	3.2	3.2	2.6	0.8	0.4	1.2
Родники прачечная	Родники прачечная, Гастелло ул., 10а	0.04	0.09	0.0255	0.6	0.9	0.5	0.2	0.1	0.2
Родники столовая	Родники столовая, Гастелло ул., 10а	0.21	0.51	0.2137	5.1	5.1	4.2	1.3	0.6	1.9
Родники хоз-быт.нужды-1	Родники хоз-быт.нужды-1, Гастелло ул., 10а	0.00	0.01	0.0034	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Родники хоз-быт.нужды-2	Родники хоз-быт.нужды-2, Гастелло ул., 10а	0.02	0.05	0.0127	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1



Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 5 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Бассейн душевые	Бассейн душевые, Бассейная ул., №?	0.15	0.35	0.1079	2.6	3.5	2.1	0.6	0.3	0.9
Бассейн заполн.бассейна	Бассейн заполн.бассейна, Бассейная ул., №?	13.75	33.00	0.6027	14.5	330.0	11.7	3.6	1.7	5.3
Бассейн пополн.бассейна	Бассейн пополн.бассейна, Бассейная ул., №?	1.38	3.30	1.1753	28.2	33.0	22.8	7.0	3.3	10.3
Бассейн хоз- быт.нужды-1	Бассейн хоз-быт.нужды- 1, Бассейная ул., №?	0.01	0.01	0.0039	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Бассейн хоз- быт.нужды-2	Бассейн хоз-быт.нужды- 2, Бассейная ул., №?	0.01	0.03	0.0072	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1
Библиотека	Техбиблиотека, Кошевого ул., 1а	0.01	0.01	0.002	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ИП Доценко хоз- быт.нужды	ИП Доценко хоз- быт.нужды, Кошевого ул., 1а	0.00	0.00	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
НГЧ уборка помещения	НГЧ уборка помещения, Кошевого ул., 1а	0.03	0.08	0.0232	0.6	0.8	0.5	0.1	0.1	0.2
НГЧ хоз- быт.нужды	НГЧ хоз-быт.нужды, Кошевого ул., 1а	0.00	0.00	0.0010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ваг.рем. депо	Ваг.рем. депо, Бассейная ул., 1а									
ВРК-3 администрация	ВРК-3 администрация, Бассейная ул., 1а	0.01	0.03	0.0095	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
ВРК-3 души	ВРК-3 души, Бассейная ул., 1а	0.29	0.70	0.2917	7.0	7.0	5.7	1.7	0.8	2.6
ВРК-3 произв.нужды	ВРК-3 произв.нужды, Бассейная ул., 1а	3.05	3.05	3.0542	73.3	73.3	59.4	18.3	8.5	26.8
ВРК-3 хоз- быт.нужды-1	ВРК-3 хоз-быт.нужды-1, Бассейная ул., 1а	0.08	0.20	0.0844	2.0	2.0	1.6	0.5	0.2	0.7

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 6 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, <i>т/ч</i>			Суточные, <i>т/сут</i>			За период, <i>тыс.т</i>		
		<i>сред</i>	<i>макс</i>	<i>мин</i>	<i>сред</i>	<i>макс</i>	<i>мин</i>	<i>отоп</i>	<i>неотоп</i>	<i>год</i>
<i>ВРК-3 хоз-быт.нужды-2</i>	<i>ВРК-3 хоз-быт.нужды-2, Бассейная ул., 1а</i>	<i>0.05</i>	<i>0.13</i>	<i>0.0354</i>	<i>0.8</i>	<i>1.3</i>	<i>0.7</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>
Вокзал	Вокзал, Советская ул., 32	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Вокзал буфет</i>	<i>Вокзал буфет, Советская ул., 32</i>	<i>0.01</i>	<i>0.03</i>	<i>0.0104</i>	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>
<i>Вокзал душевые</i>	<i>Вокзал душевые, Советская ул., 32</i>	<i>0.21</i>	<i>0.50</i>	<i>0.2083</i>	<i>5.0</i>	<i>5.0</i>	<i>4.1</i>	<i>1.2</i>	<i>0.6</i>	<i>1.8</i>
<i>Вокзал парик</i>	<i>Вокзал парик, Советская ул., 32</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>	<i>0.0016</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Вокзал сменщики</i>	<i>Вокзал сменщики, Советская ул., 32</i>	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0100</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>
<i>Вокзал уборка помещения</i>	<i>Вокзал уборка помещения, Советская ул., 32</i>	<i>0.17</i>	<i>0.40</i>	<i>0.1664</i>	<i>4.0</i>	<i>4.0</i>	<i>3.2</i>	<i>1.0</i>	<i>0.5</i>	<i>1.5</i>
<i>Вокзал хоз-быт.нужды</i>	<i>Вокзал хоз-быт.нужды, Советская ул., 32</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>	<i>0.0027</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
ВСОШ№101	Здание МКОУ "Вихоревская СОШ №101", Дзержинского ул., 101	0.05	0.12	0.000	1.2	1.4	0.9	0.3	0.1	0.4
<i>СОШ101 обл.персонал</i>	<i>СОШ101 обл.персонал, Дзержинского ул., 101</i>	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0004</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>СОШ101 преподаватели</i>	<i>СОШ101 преподаватели, Дзержинского ул., 101</i>	<i>0.02</i>	<i>0.04</i>	<i>0.0091</i>	<i>0.3</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>
<i>СОШ101 учащиеся</i>	<i>СОШ101 учащиеся, Дзержинского ул., 101</i>	<i>0.14</i>	<i>0.33</i>	<i>0.0558</i>	<i>2.3</i>	<i>3.5</i>	<i>1.9</i>	<i>0.6</i>	<i>0.2</i>	<i>0.8</i>
ВУ "ОЖКХ"	ВУ ОАО "ОЖКХ", Советская ул., №?	0.13	0.31	0.001	3.1	3.8	2.5	0.8	0.3	1.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 7 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м <sup>3</sup> /ч			Суточные, м <sup>3</sup> /сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Гар. НГЧ-1	Гаражи НГЧ-1, Советская ул., 44б									
Гараж "Жилсервис"	Гараж "Жилсервис", Советская ул., 44б	0.21	0.50	0.005	5.0	6.0	4.0	1.2	0.5	1.7
Гараж "ОЖКХ"	Гараж ВУ ОАО "ОЖКХ", Советская ул., 42	0.22	0.52	0.002	5.2	6.3	4.2	1.3	0.5	1.8
Гараж б.	Административный корпус (2,3 эт), Комсомольская ул., 1а	0.05	0.11	0.000	1.1	1.4	0.9	0.3	0.1	0.4
Лаборатория	Лаборатория, Комсомольская ул., 1а	0.00	0.00	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Гл. Кор	Главный Корпус, Комсомольская ул., 1а	0.18	0.42	0.002	4.2	5.0	3.4	1.0	0.4	1.4
Гор.рынок	Городской рынок, Дзержинского ул., 91а									
"Визит"	"Визит", Дзержинского ул., 91а	0.01	0.03	0.0077	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Гор.рынок мойка	Гор.рынок мойка, Дзержинского ул., 91а	0.00	0.01	0.0042	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Гор.рынок унитаз	Гор.рынок унитаз, Дзержинского ул., 91а	0.01	0.02	0.0069	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
М-н №21 адм	М-н №21 адм, Дзержинского ул., 91а	0.00	0.01	0.0004	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
М-н №21 маг	М-н №21 маг, Дзержинского ул., 91а	0.03	0.08	0.0232	0.8	0.8	0.6	0.2	0.1	0.3
Дет.От.	Детская консультация, Комсомольская ул., 1а/3	0.07	0.16	0.028	1.3	1.7	1.0	0.3	0.1	0.5

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 8 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Дирекция инфр-ры	Дирекция инфраструктуры, Советская ул., 40									
материальный склад	материальный склад, Советская ул., 40	0.01	0.02	0.0063	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
ПЧ-17 уборка помещения	ПЧ-17 уборка помещения, Советская ул., 40	0.09	0.22	0.0622	1.5	2.2	1.2	0.4	0.2	0.5
ПЧ-17 хоз-быт.нужды	ПЧ-17 хоз-быт.нужды, Советская ул., 40	0.01	0.03	0.0082	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1
топливный склад	топливный склад, Советская ул., 40	0.01	0.02	0.0054	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
топливный склад (душ)	топливный склад (душ), Советская ул., 40	0.02	0.05	0.0142	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
ДК РЖД	Дом культуры "Железнодорожник", Ленина ул., 21	0.30	0.73	0.003	7.3	8.7	5.9	1.8	0.7	2.5
ДСС зрители	ДСС зрители, Ленина ул., 21	0.35	0.83	0.0914	2.2	8.3	1.8	0.5	0.3	0.8
ДСС зрители/место	ДСС зрители/место, Ленина ул., 21	0.10	0.25	0.0101	0.2	2.5	0.2	0.1	0.0	0.1
ДСС хоз-быт.нужды-1	ДСС хоз-быт.нужды-1, Ленина ул., 21	0.02	0.05	0.0165	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
ДСС хоз-быт.нужды-2	ДСС хоз-быт.нужды-2, Ленина ул., 21	0.00	0.00	0.0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ИП Гусьева пригот.пищи	ИП Гусьева пригот.пищи, Ленина ул., 21	0.01	0.03	0.0035	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
ИП Гусьева хоз-быт.нужды	ИП Гусьева хоз-быт.нужды, Ленина ул., 21	0.00	0.00	0.0002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 9 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м <sup>3</sup> /ч			Суточные, м <sup>3</sup> /сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ДС №209	НДОУ "Детсад № 209", Кошевого ул., 18а	0.47	1.12	0.157	9.4	12.3	7.6	2.3	1.0	3.3
ДС №210	НДОУ "Детсад №210", Дзержинского ул., 76	0.65	1.55	0.343	11.6	16.2	9.4	2.9	1.3	4.2
ДС_Звездочка	Здание МКДОУ ОВ "Звездочка", Октябрьская ул., ба	0.44	1.05	0.199	8.2	11.2	6.7	2.1	0.9	2.9
ДЦС-1	ДЦС-1, Советская ул., №?									
ДЦС-1 душевые	ДЦС-1 душевые, Советская ул., №?	0.03	0.08	0.0250	0.6	0.8	0.5	0.1	0.1	0.2
ДЦС-1 хоз-быт. нужды-1	ДЦС-1 хоз-быт. нужды-1, Советская ул., №?	0.00	0.00	0.0008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ДЦС-1 хоз-быт. нужды-2	ДЦС-1 хоз-быт. нужды-2, Советская ул., №?	0.00	0.01	0.0030	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Ко/19а	Ко/19а, Кошевого ул., 19а									
Ком/1а	Ком/1а, Комсомольская ул., 1а									
Контора ВЧД-13	Контора ВЧД-13 и компрессорная, Советская ул., №?									
ВЧД-13 душевые	ВЧД-13 душевые, Советская ул., №?	0.06	0.15	0.0425	1.0	1.5	0.8	0.3	0.1	0.4
ВЧД-13 заполнение тсн	ВЧД-13 заполнение тсн, Советская ул., №?	4.68	11.22	0.0128	0.3	112.2	0.2	0.1	0.0	0.1
ВЧД-13 заправка вагонов	ВЧД-13 заправка вагонов, Советская ул., №?	0.68	1.64	0.6833	16.4	16.4	13.3	4.1	1.9	6.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 10 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ВЧД-13 хоз-быт.нужды	ВЧД-13 хоз-быт.нужды, Советская ул., №?	0.00	0.01	0.0033	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Кот. №6	Котельная №6, Бассейная ул., 16	51.71	51.71	51.708	1241.0	1241.0	1005.2	309.0	144.0	453.0
ЛУВДТ	ЛУВДТ, Советская ул., 38									
ЛУВДТ хоз-быт.нужды-1	ЛУВДТ хоз-быт.нужды-1, Советская ул., 38	0.00	0.00	0.0008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ЛУВДТ хоз-быт.нужды-2	ЛУВДТ хоз-быт.нужды-2, Советская ул., 38	0.02	0.06	0.0165	0.4	0.6	0.3	0.1	0.0	0.1
М-н "Георгий"	М-н "Георгий", Комсомольская ул., 10а	0.02	0.06	0.023	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
М-н ИП Абу.	Магазин (Высокое крыльцо), Ленина ул., 3а	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Мас-я	Мастерские, Дзержинского ул., 101а	0.05	0.12	0.001	1.2	1.5	1.0	0.3	0.1	0.4
Маст-кие ТВК	Мастерские ТВК, Советская ул., 44б	0.01	0.03	0.010	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
МВД	МВД, Октябрьская ул., 13	0.11	0.27	0.001	2.7	3.3	2.2	0.7	0.3	0.9
МВД служащие-1	МВД служащие-1, Октябрьская ул., 13	0.02	0.05	0.0063	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
МВД служащие-2	МВД служащие-2, Октябрьская ул., 13	0.01	0.01	0.0022	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Мех.мастерские	Мех.мастерские ПЧ-17, Советская ул., 40	0.03	0.07	0.021	0.5	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 11 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м/ч			Суточные, м/сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Морг_	Морг_, Комсомольская ул., 1а	0.03	0.07	0.010	0.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2
НГЧ-1	НГЧ-1, Советская ул., 42									
НГЧ-1 душевые	НГЧ-1 душевые, Советская ул., 42	0.02	0.05	0.0142	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
НГЧ-1 хоз-быт. нужды	НГЧ-1 хоз-быт. нужды, Советская ул., 42	0.01	0.02	0.0045	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
НОД ДТВ	НОД, Дзержинского ул., 75	0.36	0.87	0.004	8.7	10.5	7.1	2.2	0.8	3.0
ДТВ ДС уборка помещения	ДТВ ДС уборка помещения, Дзержинского ул., 75	0.21	0.50	0.1418	3.4	5.0	2.8	0.8	0.4	1.2
ДТВ ДС хоз-быт. нужды-1	ДТВ ДС хоз-быт. нужды-1, Дзержинского ул., 75	0.00	0.01	0.0041	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ДТВ ДС хоз-быт. нужды-2	ДТВ ДС хоз-быт. нужды-2, Дзержинского ул., 75	0.02	0.05	0.0140	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
ДТВ РАФТО хоз-быт. нужды	ДТВ РАФТО хоз-быт. нужды, Дзержинского ул., 75	0.00	0.00	0.0013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ФПК багажное отделение	ФПК багажное отделение, Дзержинского ул., 75	0.00	0.00	0.0009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ПМС-66	ПМС-66, Байкальская ул., 1а									
ПМС-66 уборка кабинетов	ПМС-66 уборка кабинетов, Байкальская ул., 1а	0.07	0.17	0.0482	1.2	1.7	0.9	0.3	0.1	0.4
ПМС-66 хоз-быт. нужды	ПМС-66 хоз-быт. нужды, Байкальская ул., 1а	0.02	0.05	0.0136	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 12 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м/ч			Суточные, м/сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Пол-ка	Поликлиника жд больницы, Комсомольская ул., 1а	0.19	0.46	0.079	3.7	4.9	3.0	0.9	0.4	1.3
ЖД больница лаборатория-1	ЖД больница лаборатория-1, Комсомольская ул., 1а	0.04	0.09	0.0128	0.8	1.0	0.6	0.2	0.1	0.3
ЖД больница лаборатория-2	ЖД больница лаборатория-2, Комсомольская ул., 1а	0.05	0.12	0.0289	0.9	1.3	0.7	0.2	0.1	0.3
ЖД больница стационар	ЖД больница стационар, Комсомольская ул., 1а	0.07	0.17	0.0219	1.6	2.0	1.3	0.4	0.2	0.6
Пост ЭЦ	Пост ЭЦ, Советская ул., №?									
ЭЦ РЦС уборка помещения	ЭЦ РЦС уборка помещения, Советская ул., №?	0.06	0.15	0.0431	1.0	1.5	0.8	0.3	0.1	0.4
ЭЦ РЦС хоз-быт.нужды	ЭЦ РЦС хоз-быт.нужды, Советская ул., №?	0.00	0.01	0.0023	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ЭЦ ШЧ хоз-быт.нужды	ЭЦ ШЧ хоз-быт.нужды, Советская ул., №?	0.01	0.02	0.0075	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
ЭЦ ШЧ-10 мытье машин	ЭЦ ШЧ-10 мытье машин, Советская ул., №?	0.04	0.11	0.0029	0.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ЭЦ ШЧ-10 хоз-быт.нужды	ЭЦ ШЧ-10 хоз-быт.нужды, Советская ул., №?	0.00	0.01	0.0030	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ПТО	ПТО, Советская ул., №?	0.01	0.02	0.007	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 13 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
РЦС	Дом связи РЦС (новый), Дзержинского ул., 68	0.21	0.51	0.002	5.1	6.1	4.1	1.3	0.5	1.7
РЦС дисциллятор	РЦС дисциллятор, Дзержинского ул., 68	0.01	0.03	0.0004	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
РЦС уборка помещения	РЦС уборка помещения, Дзержинского ул., 68	0.14	0.35	0.0978	2.3	3.5	1.9	0.6	0.3	0.9
РЦС хоз-быт. нужды	РЦС хоз-быт. нужды, Дзержинского ул., 68	0.01	0.03	0.0092	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Слив АБК	Слив АБК, без адреса									
СОШ№10	Здание МКОУ "Вихоревская СОШ №10", Пионерская ул., 35	0.11	0.27	0.001	2.7	3.3	2.2	0.7	0.3	0.9
СОШ10 обл. персонал	СОШ10 обл. персонал, Пионерская ул., 35	0.01	0.02	0.0010	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
СОШ10 преподаватели	СОШ10 преподаватели, Пионерская ул., 35	0.02	0.04	0.0091	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1
СОШ10 учащиеся	СОШ10 учащиеся, Пионерская ул., 35	0.18	0.42	0.0717	3.0	4.5	2.4	0.7	0.3	1.1
Спортзал	Спортзал "Локомотив", Ленина ул., 4а	0.03	0.08	0.000	0.8	0.9	0.6	0.2	0.1	0.3
Спортзал душевые	Спортзал душевые, Ленина ул., 4а	0.05	0.11	0.0333	0.8	1.1	0.6	0.2	0.1	0.3
Спортзал заплн.бассейна	Спортзал заплн.бассейна, Ленина ул., 4а	0.33	0.79	0.0145	0.3	7.9	0.3	0.1	0.0	0.1
Спортзал поплн.бассейна	Спортзал поплн.бассейна, Ленина ул., 4а	0.03	0.08	0.0174	0.4	0.8	0.3	0.1	0.0	0.2

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 14 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Спортзал хоз-быт.нужды-1	Спортзал хоз-быт.нужды-1, Ленина ул., 4а	0.01	0.01	0.0039	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Спортзал хоз-быт.нужды-2	Спортзал хоз-быт.нужды-2, Ленина ул., 4а	0.13	0.32	0.0971	2.3	3.2	1.9	0.6	0.3	0.9
Стол-я	Столовая, Комсомольская ул., 11	0.08	0.18	0.001	1.8	2.2	1.5	0.5	0.2	0.6
Тер.корпус	Терапевтический корпус, Комсомольская ул., 1а/4	0.30	0.71	0.105	7.1	8.1	5.8	1.8	0.7	2.5
Уч.зд.	Учебный корпус, Комсомольская ул., 11	0.02	0.06	0.000	0.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2
Уч.зд. ШИ №25	Уч.зд. ШИ №25, без адреса									
ЦГЭ	"Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту", Дзержинского ул., 103	0.04	0.09	0.000	0.9	1.1	0.7	0.2	0.1	0.3
Центр Об.	Учебный центр, Дзержинского ул., 87	0.22	0.54	0.002	5.4	6.4	4.3	1.3	0.5	1.8
Центр Об. уборка помещения	Центр Об. уборка помещения, Дзержинского ул., 87	0.09	0.21	0.0584	1.4	2.1	1.1	0.3	0.2	0.5
Центр Об. хоз-быт.нужды	Центр Об. хоз-быт.нужды, Дзержинского ул., 87	0.03	0.06	0.0171	0.4	0.6	0.3	0.1	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 15 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ШИ №25	Спальный корпус, Комсомольская ул., 11	0.06	0.14	0.001	1.4	1.7	1.1	0.3	0.1	0.5
ШИ блюда	ШИ блюда, Комсомольская ул., 11	0.23	0.55	0.0743	3.6	5.9	2.9	0.9	0.4	1.3
ШИ воспитанники	ШИ воспитанники, Комсомольская ул., 11	0.13	0.32	0.0373	2.3	3.5	1.8	0.6	0.2	0.8
ШИ сотрудники	ШИ сотрудники, Комсомольская ул., 11	0.01	0.03	0.0063	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1
ШИ учащиеся	ШИ учащиеся, Комсомольская ул., 11	0.06	0.14	0.0203	0.9	1.5	0.7	0.2	0.1	0.3
ШЧ	Дом связи ШЧ (старый), Дзержинского ул., 70	0.10	0.25	0.001	2.5	3.0	2.0	0.6	0.2	0.9
ШЧ уборка помещения	ШЧ уборка помещения, Дзержинского ул., 70	0.03	0.08	0.0223	0.5	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2
ШЧ хоз-быт. нужды	ШЧ хоз-быт. нужды, Дзержинского ул., 70	0.01	0.01	0.0038	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
КНС-4	КНС-5, ЖД, Набережная ул., 55									
КНС-6	КНС-6, ПМС, Байкальская ул., 5а									
КНС-РЖД	КНС-РЖД, без адреса									
<b>Нежилые помещения в жилых зданиях</b>										
Дз/38:	Дз/38									
М-н "Успех"	Магазин "Успех", Дзержинского ул., 38	0.01	0.03	0.0077	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Дз/74:	Дз/74									
"Цезарь" мойка	"Цезарь" мойка, Дзержинского ул., 74	0.01	0.03	0.0059	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
"Цезарь" унитаз	"Цезарь" унитаз, Дзержинского ул., 74	0.00	0.01	0.0035	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 16 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ИП Стамова Богатырь	ИП Стамова Богатырь, Дзержинского ул., 74	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Степашка"	М-н "Степашка", Дзержинского ул., 74	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Дз/93:	Дз/93									
Пивсоюз Дз93	ИП Мамедов Пивсоюз Дз93, Дзержинского ул., 93	0.01	0.02	0.0077	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
Ко/20:	Ко/20									
Диспетчерская такси	Диспетчерская такси, Кошьевого ул., 20	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
МКУК "ИКМ"	МКУК "Историко-краеведческий музей", Кошьевого ул., 20	0.00	0.01	0.0010	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/13:	Ле/13									
Учебный центр "Охрана"	Учебный центр "Охрана", Ленина ул., 13	0.00	0.00	0.0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/14:	Ле/14									
ИП Сары парик	ИП Сары парик, Ленина ул., 14	0.00	0.01	0.0019	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ИП Силаев маг	ИП Силаев маг, Ленина ул., 14	0.00	0.01	0.0015	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ИП Степанова	ИП Степанова, Ленина ул., 14	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Книжный магазин "Данко"	МТП Книжный магазин "Данко", Ленина ул., 14	0.00	0.00	0.0007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Флора"	М-н "Флора", Ленина ул., 14	0.00	0.00	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ООО "ФинтЭко" аптека	ООО "ФинтЭко" аптека, Ленина ул., 14	0.00	0.00	0.0012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ООО "ФинтЭко" офис	ООО "ФинтЭко" офис, Ленина ул., 14	0.00	0.01	0.0016	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 17 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Парикмахерская "Аида"	Парикмахерская "Аида", Ленина ул., 14	0.01	0.01	0.0020	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Ле/18:	Ле/18									
ИП Ильин маг	ИП Ильин маг, Ленина ул., 18	0.01	0.02	0.0047	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1
Магазин дисков	Магазин дисков, Ленина ул., 18	0.06	0.16	0.0006	1.6	1.9	1.3	0.4	0.1	0.5
Ле/19:	Ле/19									
ИП Нижникова Санталекс	ИП Нижникова Санталекс, Ленина ул., 19	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Космос"	Продуктовый магазин "Космос", Ленина ул., 19	0.02	0.06	0.0155	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2
М-н "Фишка"	М-н "Фишка", Ленина ул., 19	0.01	0.03	0.0077	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
М-н "Эконом"	Магазин бытовой химии, Ленина ул., 19	0.02	0.04	0.0002	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
М-н кондитерских изделий	Магазин кондитерских изделий, Ленина ул., 19	0.04	0.10	0.0386	1.0	1.0	0.8	0.3	0.1	0.4
М-н табачной продукции	Магазин табачной продукции, Ленина ул., 19	0.00	0.01	0.0006	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Салон цветов "Антураж"	Салон цветов "Антураж", Ленина ул., 19	0.00	0.00	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Солярий	Солярий, Ленина ул., 19	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фотокопицентр "Антураж"	Фотокопицентр "Антураж", Ленина ул., 19	0.00	0.00	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/20:	Ле/20									
"АртХоум"	"АртХоум", Ленина ул., 20	0.01	0.02	0.0077	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 18 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Восточный экспресс банк	Восточный экспресс банк, Ленина ул., 20	0.00	0.00	0.0007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ИП Захаренко офис	ИП Захаренко офис, Ленина ул., 20	0.00	0.00	0.0007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н Связной	М-н Связной, Ленина ул., 20	0.00	0.00	0.0009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н Ткани Л20	М-н Ткани Л20, Ленина ул., 20	0.00	0.00	0.0009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/22:	Ле/22									
М-н "Весёлый карандаш" Л22	М-н "Весёлый карандаш" Л22, Ленина ул., 22	0.00	0.00	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "МТС"	М-н "МТС", Ленина ул., 22	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Совкомбанк	Совкомбанк, Ленина ул., 22	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/23:	Ле/23									
ИП Стамов "Займы"	ИП Стамов "Займы", Ленина ул., 23	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ИП Стамова Теле-2	ИП Стамова Теле-2, Ленина ул., 23	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
парикм "Натали"	парикм "Натали", Ленина ул., 23	0.00	0.01	0.0019	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Ле/24:	Ле/24									
М-н "Комфорт"	Магазин "Комфорт", Ленина ул., 24	0.05	0.11	0.0057	1.1	1.3	0.9	0.3	0.1	0.4
М-н хоз.товаров	Магазин хозяйственных товаров, Ленина ул., 24	0.00	0.00	0.0000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/25:	Ле/25									
ИП Голубев Маст	Ремонтная мастерская (ИП Голубев В.Ю.), Ленина ул., 25	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 19 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
М-н "Дачник"	Магазин "Дачник", Ленина ул., 25	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Девайс"	М-н "Девайс", Ленина ул., 25	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ООО "Мобитек"	ООО "Мобитек", Ленина ул., 25	0.00	0.00	0.0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/26:	Ле/26									
СЭС лаборатория биол-1	СЭС лаборатория биол-1, Ленина ул., 26	0.01	0.03	0.0024	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
СЭС лаборатория биол-2	СЭС лаборатория биол-2, Ленина ул., 26	0.01	0.03	0.0052	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1
СЭС лаборатория хим-1	СЭС лаборатория хим-1, Ленина ул., 26	0.04	0.09	0.0072	0.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1
СЭС лаборатория хим-2	СЭС лаборатория хим-2, Ленина ул., 26	0.04	0.09	0.0163	0.5	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2
СЭС служащие	СЭС служащие, Ленина ул., 26	0.01	0.02	0.0019	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
СЭС Центр эпидемиологии	СЭС Центр эпидемиологии, Ленина ул., 26	0.01	0.02	0.0012	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/27:	Ле/27									
Ателье "Ткани"	Ателье "Ткани", Ленина ул., 27	0.00	0.00	0.0009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Престиж"	М-н "Престиж", Ленина ул., 27	0.00	0.01	0.0012	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Пивсоюз Лен27	Пивсоюз Лен27, Ленина ул., 27	0.01	0.03	0.0077	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Ле/28:	Ле/28									
ДДТ преподаватели Л28	ДДТ преподаватели Л28, Ленина ул., 28	0.01	0.02	0.0040	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 20 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ДДТ учащиеся Л28	ДДТ учащиеся Л28, Ленина ул., 28	0.03	0.07	0.0096	0.4	0.7	0.4	0.1	0.0	0.2
Ле/29:	Ле/29									
М-н "Социальный"	М-н "Социальный", Ленина ул., 29	0.02	0.05	0.0155	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
Парикмахерская	Парикмахерская, Ленина ул., 29	0.01	0.01	0.0020	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Ле/30:	Ле/30									
ИП Якубова маг	ИП Якубова маг, Ленина ул., 30	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Весёлый карандаш" Л30	Магазин "Весёлый карандаш", Ленина ул., 30	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Районный рынок "Александровский"	Районный рынок "Александровский", Ленина ул., 30	0.03	0.08	0.0232	0.8	0.9	0.7	0.2	0.1	0.3
Ле/31:	Ле/31									
Аптека "Рута"	МАП "Рута", Ленина ул., 31	0.00	0.01	0.0023	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Почта-665770	филиал ФГУП "Почта России", Ленина ул., 31	0.00	0.01	0.0026	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Радуга сотрудники	Радуга сотрудники, Ленина ул., 31	0.01	0.02	0.0028	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
сотрудники Л31	сотрудники Л31, Ленина ул., 31	0.00	0.00	0.0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/33:	Ле/33									
"Элит-Дент" мойка	"Элит-Дент" мойка, Ленина ул., 33	0.02	0.05	0.0080	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
Ивашиинников маг	Ивашиинников маг, Ленина ул., 33	0.02	0.05	0.0155	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2
Стом.кабинет "Элит-Дент"	Стоматологический кабинет "Элит-Дент", Ленина ул., 33	0.02	0.04	0.0034	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
Ок/2а:	Ок/2а									
Аптека "Рута" О2а	МАП "Рута", Октябрьская ул., 2а	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 21 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Ок/4а:	Ок/4а									
ИП Геворгян Окт	Продуктовый магазин, Октябрьская ул., 4а	0.03	0.06	0.0155	0.6	0.7	0.5	0.2	0.1	0.2
М-н "Продукты"	Магазин "Продукты", Октябрьская ул., 4а	0.01	0.02	0.0001	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1
Ок/9:	Ок/9									
МУП "ЖЭС" (гостиница)	МУП "ЖЭС" (гостиница), Октябрьская ул., 9	0.21	0.49	0.0040	2.9	5.5	2.4	0.7	0.3	1.0
Пи/27:	Пи/27									
ИП Рогава магазин	ИП Рогава магазин, Пионерская ул., 27	0.00	0.00	0.0003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
М-н "Байкал"	М-н "Байкал", Пионерская ул., 27	0.02	0.06	0.0155	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
М-н "Стаил"	М-н "Стаил", Пионерская ул., 27	0.01	0.01	0.0020	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Пи/29:	Пи/29									
ДДТ преподаватели П29	ДДТ преподаватели П29, Пионерская ул., 29	0.00	0.01	0.0013	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ДДТ учащиеся П29	ДДТ учащиеся П29, Пионерская ул., 29	0.02	0.04	0.0054	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1
Пи/32:	Пи/32									
техники НДЗ	техники НДЗ, Пионерская ул., 32	0.00	0.00	0.0002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сов/55:	Сов/55									
Почта-665772	филиал ФГУП "Почта России", Советская ул., 55	0.00	0.00	0.0017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
работники 1	работники 1, Советская ул., 55	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
работники 2 см	работники 2 см, Советская ул., 55	0.00	0.01	0.0018	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
<b>Сеть КНС-2</b>		<b>5.6</b>	<b>13.4</b>	<b>1.69</b>	<b>110.1</b>	<b>148.3</b>	<b>89.2</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>39</b>

Нежилые здания и нежилые помещения в этих зданиях

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 22 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
"Эксперт"	Магазин "Эксперт", Ленина ул., 44б									
"Эксперт" прод	"Эксперт" прод, Ленина ул., 44б	0.04	0.09	0.0385	0.9	0.9	0.7	0.2	0.1	0.3
"Эксперт" пром	"Эксперт" пром, Ленина ул., 44б	0.00	0.00	0.0009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Больница	Главный корпус, Горького ул., 4	0.07	0.17	0.029	1.4	1.9	1.1	0.3	0.1	0.5
Буфет-б	Буфет-б, Горького ул., 4	0.01	0.03	0.0052	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1
Поликлиника	Поликлиника, Горького ул., 4	0.14	0.33	0.0555	2.6	3.5	2.1	0.7	0.3	0.9
Стационар	Стационар, Горького ул., 4	0.31	0.75	0.1104	7.5	8.5	6.1	1.9	0.8	2.6
ВВ(С)ОШ	"Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа", Ленина ул., 46	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ВВСОШ преподаватели	ВВСОШ преподаватели, Ленина ул., 46	0.00	0.01	0.0011	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ВВСОШ учащиеся	ВВСОШ учащиеся, Ленина ул., 46	0.02	0.05	0.0073	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
Мировые судьи	ОГКУ "Центр обеспечения судебных участков мировых судей", Ленина ул., 46	0.00	0.00	0.0010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Суд сотрудник	Суд сотрудник, Ленина ул., 46	0.00	0.01	0.0002	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ДС "Сказка"	Здание МКДОУ ОВ "Сказка", Горького ул., 3А	0.64	1.53	0.298	11.9	16.3	9.7	3.0	1.3	4.2

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 23 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ДС_Березка	Здание МКДОУ ОБ "Березка", Горького ул., 7б	0.66	1.58	0.298	12.4	16.8	10.0	3.1	1.3	4.4
ДШИ	Здание МКОУ ДОД "Вихоревская ДШИ", Ленина ул., 35	0.11	0.27	0.001	2.7	3.2	2.2	0.7	0.2	0.9
<i>ДШИ преподаватели</i>	<i>ДШИ преподаватели, Ленина ул., 35</i>	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0036</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>
<i>ДШИ учащиеся</i>	<i>ДШИ учащиеся, Ленина ул., 35</i>	<i>0.10</i>	<i>0.24</i>	<i>0.0333</i>	<i>1.5</i>	<i>2.5</i>	<i>1.2</i>	<i>0.4</i>	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>
Жилсервис	МУП "Жилсервис", Кошевого ул., 26	0.05	0.11	0.000	1.1	1.4	0.9	0.3	0.1	0.4
<i>Рит. Услуги</i>	<i>Рит. Услуги, Кошевого ул., 26</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0000</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Инф.К	Инфекционное отделение, Горького ул., 4а	0.20	0.48	0.109	4.8	5.2	3.9	1.2	0.5	1.7
Кухня	Здание пищеблока, Горького ул., 4г	0.01	0.03	0.000	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1
Морг	Морг, Горького ул., 1а/5	0.01	0.03	0.000	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1
Общественное-2	Общественное-2, без адреса									
ООО "Надежда"	ООО "Надежда", Горького ул., 3а	0.02	0.04	0.000	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1
<i>Надежда парик</i>	<i>Надежда парик, Горького ул., 3а</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0010</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Надежда прод</i>	<i>Надежда прод, Горького ул., 3а</i>	<i>0.05</i>	<i>0.13</i>	<i>0.0540</i>	<i>1.3</i>	<i>1.3</i>	<i>1.0</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.5</i>
<i>Надежда пром</i>	<i>Надежда пром, Горького ул., 3а</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0010</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Оф.Соб	Оф.Соб, Пионерская ул., 17а	0.01	0.01	0.000	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 24 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ПАО "ВостСибтранско мбанк"	ПАО "ВостСибтранскомбанк", Пионерская ул., 17а	0.01	0.02	0.0076	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
Рай_рынок адм	Рай_рынок адм, Пионерская ул., 17а	0.01	0.02	0.0058	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
Рай_рынок дантист	Рай_рынок дантист, Пионерская ул., 17а	0.01	0.02	0.0055	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Рай_рынок маг	Рай_рынок маг, Пионерская ул., 17а	0.01	0.02	0.0077	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
Рай_рынок парик	Рай_рынок парик, Пионерская ул., 17а	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ЦЗН сотрудники	ЦЗН сотрудники, Пионерская ул., 17а	0.00	0.00	0.0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Пож.часть	Пожарное депо, Горького ул., 13	0.02	0.05	0.000	0.5	0.6	0.4	0.1	0.0	0.2
быт.нужды 3 см ПСС	быт.нужды 3 см ПСС, Горького ул., 13	0.03	0.06	0.0141	0.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2
быт.нужды ПСС	быт.нужды ПСС, Горького ул., 13	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
СК "Таёжный"	Спорткомплекс "Таёжный", Ленина ул., 37	0.05	0.12	0.001	1.2	1.5	1.0	0.3	0.1	0.4
СК "Таёжный" обучающиеся	СК "Таёжный" обучающиеся, Ленина ул., 37	0.96	2.31	0.2969	20.8	25.9	16.9	5.2	2.1	7.3
СК "Таёжный" посещения	СК "Таёжный" посещения, Ленина ул., 37	1.04	2.50	0.0177	15.3	28.0	12.4	3.8	1.4	5.2
СК "Таёжный" тренеры	СК "Таёжный" тренеры, Ленина ул., 37	0.03	0.08	0.0112	0.7	0.9	0.6	0.2	0.1	0.3

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 25 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
СОШ№2	Здание МКОУ "Вихоревская СОШ №2", Пионерская ул., 18а	0.16	0.39	0.002	3.9	4.7	3.2	1.0	0.4	1.3
СОШ2 преподаватели	СОШ2 преподаватели, Пионерская ул., 18а	0.02	0.06	0.0134	0.5	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
СОШ2 учащиеся	СОШ2 учащиеся, Пионерская ул., 18а	0.39	0.93	0.1526	6.4	9.8	5.2	1.6	0.7	2.3
СОШ№2 (с)	МКОУ "ВСО школа №2" (с), Пионерская ул., 18	0.25	0.59	0.002	5.9	7.1	4.8	1.5	0.6	2.0
Хоз.К	Здание хозяйственного блока, Горького ул., 4в	0.00	0.00	0.001	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
КНС-2	КНС-2, Горбольница, Доковская ул., №?									
<b>Нежилые помещения в жилых зданиях</b>										
Г/2:	Г/2									
АН "Виктория"	Агентство недвижимости "Виктория", Горького ул., 2	0.00	0.00	0.0002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Г/3:	Г/3									
М-н "Иркут"	М-н "Иркут", Горького ул., 3	0.02	0.06	0.0155	0.6	0.6	0.5	0.1	0.1	0.2
Г/7:	Г/7									
ИП Комкова	ИП Комкова, Горького ул., 7	0.02	0.06	0.0231	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
Ле/38:	Ле/38									
ЖАСО-офис	ЖАСО-офис, Ленина ул., 38	0.00	0.01	0.0010	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 26 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Ле/41:	Ле/41									
ИП Алекман дисп	ИП Алекман дисп, Ленина ул., 41	0.00	0.00	0.0012	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/41а:	Ле/41а									
Офис "Вихоревский РКЦ"	Офис "Вихоревский РКЦ", Ленина ул., 41а	0.01	0.01	0.0020	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Ле/42:	Ле/42									
Бар	Бар, Ленина ул., 42	0.01	0.02	0.0001	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
ИП Глибичук Маг	ИП Глибичук Маг, Ленина ул., 42	0.02	0.06	0.0155	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
М-н "Бумеранг"	М-н "Бумеранг", Ленина ул., 42	0.02	0.06	0.0155	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
М-н "Русь"	Продуктовый магазин "Русь" (ИП Кялбиев З.Ф.), Ленина ул., 42	0.02	0.04	0.0154	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1
М-н "Цветы"	М-н "Цветы", Ленина ул., 42	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/43:	Ле/43									
М-н автозапчастей	Магазин автозапчастей, Ленина ул., 43	0.00	0.00	0.0002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/44:	Ле/44									
СК "Ангара"	СК "Ангара", Ленина ул., 44	0.00	0.00	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/48:	Ле/48									
Аптека "Рута" Л48	Аптека "Рута" Л48, Ленина ул., 48	0.00	0.00	0.0006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ле/50:	Ле/50									
Химчистка/прачечная	Химчистка/прачечная, Ленина ул., 50	0.01	0.02	0.0055	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
<b>Сеть КНС-3</b>		<b>0.9</b>	<b>2.2</b>	<b>0.25</b>	<b>18.0</b>	<b>24.5</b>	<b>14.6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Нежилые здания и нежилые помещения в этих зданиях

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 27 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, <i>т/ч</i>			Суточные, <i>т/сут</i>			За период, <i>тыс.т</i>		
		<i>сред</i>	<i>макс</i>	<i>мин</i>	<i>сред</i>	<i>макс</i>	<i>мин</i>	<i>отоп</i>	<i>неотоп</i>	<i>год</i>
"Акцент"	Здание МКУК МСКО "Акцент", Школьная ул., 9	0.07	0.18	0.032	1.4	1.9	1.1	0.4	0.1	0.5
"Кедр"	"Кедр", 30 лет Победы ул., 21а	0.02	0.06	0.023	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2
ДС_Малышка	Здание МКДОУ "Малышка", Школьная ул., 10а	0.20	0.48	0.071	4.0	5.3	3.3	1.0	0.4	1.4
ИП Геворгян Пекарня	Пекарня, без адреса	0.01	0.03	0.012	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1
Лыж.База	Лыжная база, 30 лет Победы ул., 25	0.02	0.04	0.000	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1
<i>Лыж.База обучающиеся</i>	<i>Лыж.База обучающиеся, 30 лет Победы ул., 25</i>	<i>0.13</i>	<i>0.32</i>	<i>0.0411</i>	<i>2.9</i>	<i>3.6</i>	<i>2.3</i>	<i>0.7</i>	<i>0.3</i>	<i>1.0</i>
<i>Лыж.База посещения</i>	<i>Лыж.База посещения, 30 лет Победы ул., 25</i>	<i>0.21</i>	<i>0.50</i>	<i>0.0035</i>	<i>3.1</i>	<i>5.6</i>	<i>2.5</i>	<i>0.8</i>	<i>0.3</i>	<i>1.0</i>
<i>Лыж.База тренеры</i>	<i>Лыж.База тренеры, 30 лет Победы ул., 25</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>	<i>0.0014</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Общественное-3	Общественное-3, без адреса									
Почта	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России", 30 лет Победы ул., 21									
СОШ№1	Здание МКОУ "Вихоревская СОШ №1", 30 лет Победы ул., 15а	0.12	0.28	0.001	2.8	3.4	2.3	0.7	0.3	1.0



Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 29 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м <sup>3</sup> /ч			Суточные, м <sup>3</sup> /сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Родники ванны	Родники ванны, Гастелло ул., 10а	0.19	0.45	0.1875	4.5	4.5	3.6	1.1	0.5	1.6
Родники души подводный	Родники души подводный, Гастелло ул., 10а	0.20	0.49	0.2025	4.9	4.9	3.9	1.2	0.6	1.8
Родники души Шарко	Родники души Шарко, Гастелло ул., 10а	0.41	0.99	0.4142	9.9	9.9	8.1	2.5	1.2	3.6
Родники заполн.б.бассейна	Родники заполн.б.бассейна, Гастелло ул., 10а	13.33	32.00	0.0731	1.8	320.0	1.4	0.4	0.2	0.6
Родники заполн.м.бассейна	Родники заполн.м.бассейна, Гастелло ул., 10а	1.33	3.20	0.0438	1.1	32.0	0.9	0.3	0.1	0.4
Родники отдыхающие	Родники отдыхающие, Гастелло ул., 10а	0.41	0.98	0.4063	9.8	9.8	7.9	2.4	1.1	3.6
Родники пополн.б.бассейна	Родники пополн.б.бассейна, Гастелло ул., 10а	1.33	3.20	1.3333	32.0	32.0	25.9	8.0	3.7	11.7
Родники пополн.м.бассейна	Родники пополн.м.бассейна, Гастелло ул., 10а	0.13	0.32	0.1333	3.2	3.2	2.6	0.8	0.4	1.2
Родники прачечная	Родники прачечная, Гастелло ул., 10а	0.04	0.09	0.0255	0.6	0.9	0.5	0.2	0.1	0.2
Родники столовая	Родники столовая, Гастелло ул., 10а	0.21	0.51	0.2137	5.1	5.1	4.2	1.3	0.6	1.9
Родники хоз- быт.нужды-1	Родники хоз-быт.нужды- 1, Гастелло ул., 10а	0.00	0.01	0.0034	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Родники хоз- быт.нужды-2	Родники хоз-быт.нужды- 2, Гастелло ул., 10а	0.02	0.05	0.0127	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1
БЭСК	БЭСК (Мастерский участок), Горького ул., 23а	0.01	0.03	0.013	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 30 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
Восст.поезд	Восстановительный поезд, Советская ул., №?									
В.поезд душевые	В.поезд душевые, Советская ул., №?	0.04	0.10	0.0144	0.8	1.1	0.7	0.2	0.1	0.3
В.поезд заполнение тсн	В.поезд заполнение тсн, Советская ул., №?	4.36	4.36	0.0119	0.3	104.6	0.2	0.1	0.0	0.1
В.поезд мытьё машин	В.поезд мытьё машин, Советская ул., №?	0.25	0.60	0.0081	3.2	6.6	2.6	0.8	0.3	1.1
В.поезд прачечная	В.поезд прачечная, Советская ул., №?	0.04	0.09	0.0008	0.5	1.0	0.4	0.1	0.0	0.2
В.поезд уборка помещения	В.поезд уборка помещения, Советская ул., №?	0.09	0.22	0.0310	1.8	2.4	1.5	0.5	0.2	0.6
В.поезд хоз-быт. нужды-1	В.поезд хоз-быт. нужды-1, Советская ул., №?	0.00	0.01	0.0013	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
В.поезд хоз-быт. нужды-2	В.поезд хоз-быт. нужды-2, Советская ул., №?	0.03	0.07	0.0106	0.6	0.8	0.5	0.2	0.1	0.2
Дом отдыха	Дом отдыха локомотивных бригад, Горького ул., 26									
ДО бассейн	ДО бассейн, Горького ул., 26	0.03	0.06	0.0170	0.4	0.6	0.3	0.1	0.0	0.1
ДО душевые	ДО душевые, Горького ул., 26	0.10	0.25	0.1042	2.5	2.5	2.0	0.6	0.3	0.9
ДО прачечная	ДО прачечная, Горького ул., 26	6.25	15.00	0.2055	4.9	150.0	4.0	1.2	0.6	1.8
ДО столовая	ДО столовая, Горького ул., 26	0.10	0.24	0.0690	1.7	2.4	1.3	0.4	0.2	0.6
ДО уборка помещения	ДО уборка помещения, Горького ул., 26	0.09	0.22	0.0614	1.5	2.2	1.2	0.4	0.2	0.5

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 31 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
ДО хоз-быт.нужды	ДО хоз-быт.нужды, Горького ул., 26	0.00	0.00	0.0013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ЛИУ-27	Лечебно исправительное учреждение №27, 1-я Озёрная ул., 1а									
ЛИУ-27 амбулатория	ЛИУ-27 амбулатория, 1-я Озёрная ул., 1а	0.20	0.48	0.1345	3.2	4.8	2.6	0.8	0.4	1.2
ЛИУ-27 баня	ЛИУ-27 баня, 1-я Озёрная ул., 1а	1.65	3.96	0.2396	5.8	39.6	4.7	1.4	0.7	2.1
ЛИУ-27 персонал	ЛИУ-27 персонал, 1-я Озёрная ул., 1а	0.06	0.15	0.0436	1.0	1.5	0.8	0.3	0.1	0.4
ЛИУ-27 раб.отряд	ЛИУ-27 раб.отряд, 1-я Озёрная ул., 1а	0.15	0.35	0.1458	3.5	3.5	2.8	0.9	0.4	1.3
ЛИУ-27 свиарник	ЛИУ-27 свиарник, 1-я Озёрная ул., 1а	0.34	0.81	0.3385	8.1	8.1	6.6	2.0	0.9	3.0
ЛИУ-27 стационар	ЛИУ-27 стационар, 1-я Озёрная ул., 1а	2.20	5.28	2.2000	52.8	52.8	42.8	13.1	6.1	19.3
М-н "Динар"	М-н "Динар", без адреса									
Динар прод	Динар прод, без адреса	0.01	0.02	0.0077	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
Динар пром	Динар пром, без адреса	0.00	0.00	0.0012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
РРУ	РРУ, Советская ул., 125а									
РРУ дисциллятор	РРУ дисциллятор, Советская ул., 125а	0.01	0.02	0.0051	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
РРУ заполнение тсн	РРУ заполнение тсн, Советская ул., 125а	10.68	25.63	0.0293	0.7	256.3	0.6	0.2	0.1	0.3
РРУ хоз-быт.нужды	РРУ хоз-быт.нужды, Советская ул., 125а	0.05	0.11	0.0313	0.8	1.1	0.6	0.2	0.1	0.3



Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 33 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
М-н "Эконом-4"	Продуктовый магазин "Эконом-4" (ИП Кяльбиев З.Ф.), Дзержинского ул., 133	0.04	0.09	0.0233	0.9	1.0	0.8	0.2	0.1	0.3
М-н пром	М-н пром, Дзержинского ул., 133	0.00	0.00	0.0009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Сеть КНС-5 - КОС</b>										
<b>Нежилые здания и нежилые помещения в этих зданиях</b>										
КНС-5	КНС-4, ВЛЗК (ДОК), Набережная ул., 55а									
<b>Нежилые помещения в жилых зданиях</b>										
<b>Сеть КНС-6</b>		<b>2.5</b>	<b>6.0</b>	<b>2.08</b>	<b>55.2</b>	<b>60.6</b>	<b>44.8</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
<b>Нежилые здания и нежилые помещения в этих зданиях</b>										
Депо	Депо, Байкальская ул., 1г									
ПМС-66 депо	ПМС-66 депо, Байкальская ул., 1г	0.06	0.14	0.0600	1.4	1.4	1.2	0.4	0.2	0.5
ПМС-66 душевые	ПМС-66 душевые, Байкальская ул., 1г	0.65	1.55	0.6458	15.5	15.5	12.6	3.9	1.8	5.7
ПМС-66 уборка цехов	ПМС-66 уборка цехов, Байкальская ул., 1г	0.44	1.05	0.2969	7.1	10.5	5.8	1.8	0.8	2.6
Коррекц.школа	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка", Байкальская ул., 6	0.17	0.40	0.002	4.0	4.8	3.2	1.0	0.4	1.4
СКШ обсл.персонал	СКШ обсл.персонал, Байкальская ул., 6	0.01	0.02	0.0024	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 34 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, м/ч			Суточные, м/сут			За период, тыс.м		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
СКШ преподаватели	СКШ преподаватели, Байкальская ул., 6	0.01	0.03	0.0057	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
СКШ столовая	СКШ столовая, Байкальская ул., 6	0.08	0.20	0.0262	1.5	2.2	1.2	0.4	0.2	0.5
СКШ учащиеся	СКШ учащиеся, Байкальская ул., 6	0.04	0.10	0.0164	0.7	1.0	0.5	0.2	0.1	0.2
Кот. №5	Котельная №5, Байкальская ул., 1а	1.03	2.47	1.028	24.7	24.7	20.0	6.1	2.9	9.0
КНС-6	КНС-6, ПМС, Байкальская ул., 5а									
<b>Нежилые помещения в жилых зданиях</b>										
Сеть КНС-РЖД		<b>32.2</b>	<b>38.0</b>	<b>3.71</b>	<b>89.1</b>	<b>771.7</b>	<b>72.2</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>33</b>
<b>Нежилые здания и нежилые помещения в этих зданиях</b>										
Гаражи автобазы	Гаражи Иркутской автобазы, Локомотивная ул., №?									
Автобаза гараж на 7 автом-й	Автобаза гараж на 7 автом-й, Локомотивная ул., №?	0.01	0.03	0.0082	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1
Автобаза гараж-мастерская	Автобаза гараж-мастерская, Локомотивная ул., №?	0.01	0.03	0.0082	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1
Кот. №7	Котельная №7, Локомотивная ул., 3 корп.5	0.87	2.09	0.872	20.9	20.9	16.9	5.2	2.4	7.6
Мотор-вагонное депо	Мотор-вагонное депо, Локомотивная ул., 3 корп.2									
М.депо душевые	М.депо душевые, Локомотивная ул., 3 корп.2	0.21	0.50	0.2083	5.0	5.0	4.1	1.2	0.6	1.8

Расчетные расходы стоков в сетях ВО (Нежилые потребители)

Приложение 4.2 (стр. 35 из 37)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Часовые, т/ч			Суточные, т/сут			За период, тыс.т		
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	отоп	неотоп	год
М.депо ТО-1	М.депо ТО-1, Локомотивная ул., 3 корп.2	5.90	5.90			141.6				
М.депо ТО-2	М.депо ТО-2, Локомотивная ул., 3 корп.2	16.60	16.60			398.4				
М.депо ТО-3	М.депо ТО-3, Локомотивная ул., 3 корп.2	5.48	5.48			131.4				
М.депо хоз-быт.нужды-1	М.депо хоз-быт.нужды-1, Локомотивная ул., 3 корп.2	0.01	0.04	0.0100	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1
М.депо хоз-быт.нужды-2	М.депо хоз-быт.нужды-2, Локомотивная ул., 3 корп.2	0.02	0.04	0.0167	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1
СБК ТЧЭ-9	СБК ТЧЭ-9, Локомотивная ул., 3 корп.1									
СБК ТЧЭ-9 хоз-быт.нужды-1	СБК ТЧЭ-9 хоз-быт.нужды-1, Локомотивная ул., 3 корп.1	0.01	0.03	0.0133	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1
СБК ТЧЭ-9 хоз-быт.нужды-2	СБК ТЧЭ-9 хоз-быт.нужды-2, Локомотивная ул., 3 корп.1	0.07	0.16	0.0453	1.1	1.6	0.9	0.3	0.1	0.4
СБК ТЧЭ-9 хоз-быт.нужды-3	СБК ТЧЭ-9 хоз-быт.нужды-3, Локомотивная ул., 3 корп.1	0.01	0.03	0.0091	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1
Склад ОМТО	Склад ОМТО, Локомотивная ул., №?	0.01	0.02	0.006	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1





### Характеристики перспективных жилых абонентов ВО

### Приложение 4.3

Обозначение на схеме	Адрес	Год	Исходные ВО					Потребность, т/сут			Расходы из сети ВО			Примечание
			Кол. ед	Норма, л/сут/ед	режим, ч/сут	к час	Зимнее хвс	сток из сети ХВС	сток из сети ГВС		макс, т/ч	сред, т/сут	год, т/год	

Подключение перспективных жилых абонентов в рассматриваемой централизованной системе водоотведения в ближайшей перспективе не планируется.

## Характеристики перспективных нежилых абонентов ВО

Приложение 4.4 (стр. 1 из 2)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Год	Исходные ВО						Расходы из сети ВО			Примечание
			Кол. ед	Норма, л/сут/ед	режим, ч/сут	к час	Зимнее хвс	Потребность, т/сут	макс, т/ч	сред, т/сут	год, т/год	
<b>Система "Центральная"</b>								<b>59</b>	<b>94.1</b>	<b>214.0</b>	<b>74519.9</b>	
<b>Сеть "Центральная"</b>								<b>30</b>	<b>83.1</b>	<b>150.2</b>	<b>52042.5</b>	
<b>Новые здания</b>												
Бассейн	Бассейн (1000 м2 зеркала воды), без адреса	2020					да		1.80	6.0	2050.8	
<i>Бассейн персп душевые</i>	<i>Бассейн персп душевые, без адреса</i>	<i>2020</i>					<i>да</i>	<i>2.6</i>	<i>1.20</i>	<i>4.1</i>	<i>1457.7</i>	
<i>Бассейн персп заполн.бассейна</i>	<i>Бассейн персп заполн.бассейна, без адреса</i>	<i>2020</i>					<i>да</i>	<i>8.8</i>	<i>72.00</i>	<i>108.8</i>	<i>37380.0</i>	
<i>Бассейн персп пополн.бассейна</i>	<i>Бассейн персп пополн.бассейна, без адреса</i>	<i>2020</i>					<i>да</i>	<i>17.1</i>	<i>7.20</i>	<i>27.1</i>	<i>9658.0</i>	
<i>Бассейн персп хоз-быт.нужды-1</i>	<i>Бассейн персп хоз-быт.нужды-1, без адреса</i>	<i>2020</i>					<i>да</i>	<i>0.1</i>	<i>0.06</i>	<i>0.2</i>	<i>68.0</i>	
<i>Бассейн персп хоз-быт.нужды-2</i>	<i>Бассейн персп хоз-быт.нужды-2, без адреса</i>	<i>2020</i>					<i>да</i>	<i>0.0</i>	<i>0.02</i>	<i>0.1</i>	<i>23.8</i>	
Спорткомплекс-1	Спорткомплекс (1500 м2 пола), без адреса	2020	80	20	11	2.4	да	1.6	0.87	4.0	1404.3	
<b>Сеть КНС-2</b>								<b>17</b>	<b>6.2</b>	<b>44.6</b>	<b>15621.4</b>	
<b>Новые здания</b>												
Гостиница-130мест	Гостиница на 130 мест, без адреса	2020	130	90	24	2.4	да	11.7	2.99	29.9	10491.3	
Молочная кухня	Молочная кухня (пересечение ул. Гаражная и ул. Папанина), без адреса	2020	5	18	8	2.4	да	0.1	0.05	0.2	53.4	
Спорткомплекс-2	Спорткомплекс (1500 м2 пола), без адреса	2020	80	20	11	2.4	да	1.6	0.87	4.0	1404.3	

Характеристики перспективных нежилых абонентов ВО

Приложение 4.4 (стр. 2 из 2)

Обозначение на схеме	Полное название, адрес	Год	Исходные ВО						Расходы из сети ВО			Примечание
			Кол. ед	Норма, л/сут/ед	режим, ч/сут	к час	Зимнее хвс	Потребность, т/сут	макс, т/ч	сред, т/сут	год, т/год	
Спорткомплекс-3	Спорткомплекс (2500 м2 пола), без адреса	2020	80	20	11	2.4	да	1.6	1.20	5.5	1917.0	
Стадион	Стадион, без адреса	2020	100	20	11	2.4	да	2.0	1.09	5.0	1755.4	
<b>Сеть КНС-5</b>								<b>12</b>	<b>4.7</b>	<b>19.3</b>	<b>6856.0</b>	
<i>Новые здания</i>												
Автомойка-1	Автомойка-1, без адреса	2020	16	25	8	2.4	да	0.4	0.24	0.8	282.7	
Дет.сад	Детский сад на 220 мест, без адреса	2020	220	50	10	2.4	да	11.0	4.22	17.6	6270.9	
МФЦ (реконструкция)	Многофункциональный центр (реконструкция), без адреса	2020	50	9	8	2.4	да	0.5	0.23	0.8	266.8	
СТО-1	СТО-1, без адреса	2020	5	12	8	2.4	да	0.1	0.03	0.1	35.6	